Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

1235

EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 5ekoa, Energia eta Meategien zuzendariarena. Honen bidez, administrazio-baimena ematen da Erregulazio eta Neurketarako Toki bat, ENTrako altzairuzko sarrera- eta irteera-adarrak eta gas natural kanalizatuko banaketa-sare bat egiteko Alegi auzoan, Ezkio-Itsasoko (Gipuzkoa) udal-mugapean. RI.24.135-CGF. 2008/1 erreferentzia.

AURREKARIAK

Ernesto Fernández Colás jaunak, Naturgas Energía Distribución SAUren izenean eta haren ordezkari-lanetan (helbidea: Pio Baroja plaza, 3-2., Bilbao), 2008-05-20an administrazio-baimena eskatu zuen Gipuzkoako Industria Lurralde Bulegoan, Ezkio-Itsasoko (Gipuzkoa) udalerriko Alegi auzoan gehienez 16 Bar-ko Eragiteko Presioa Maximoa duen Erregulazio eta Neurketarako Toki bat egiteko, ENTrako altzairuzko irteera- eta sarrera-bideak egiteko eta baita MOP ≤ 5 bar-ko gas natural kanalizatua banatzeko polietilenozko sare bat egiteko ere. Eskabide horrekin batera, eraikuntza-proiektua aurkeztu zen, eskumeneko teknikariak idatzia eta behar bezala ikus-onetsia.

2008-09-03an, Naturgas Energía Distribución SAUri eskatu zitzaion zenbait alderdi argitzea aurkezturiko proiektuari buruz.

2008-10-16an, Naturgas Energía Distribución SAUk idazki bat ekarri zuen, egindako errekerimenduari erantzunez.

Ebazpen hau jarraian azaltzen diren oinarri juridikoetan oinarritzen da:

OINARRI JURIDIKOAK

1.– Energia eta Meategien Zuzendaritzarena da espediente hau ebazteko eskumena, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urriaren 11ko 284/2005 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz (2005-10-27ko EHAA).

2.– Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legeak (1998-10-08ko BOE) eta gas naturala garraiatzeko, banatzeko, merkaturatzeko eta hornitzeko jarduerak, eta gas naturaleko instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 27ko 1434/2002 Errege Dekretuak (2002-12-31ko

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

1235

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2009, del Director de Energía y Minas, en relación con la Autorización Administrativa para la construcción de una Estación de Regulación y medida, de unos ramales de entrada y salida a la ERM en acero y de una red de distribución de gas natural canalizado en el Barrio de Alegi, término municipal de Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa). Referencia: RI.24.135-CGF. 2008/1.

ANTECEDENTES DE HECHO

D. Ernesto Fernández Colás en nombre y representación de Naturgas Energía Distribución, S.A.U., con domicilio en Pza. Pío Baroja, 3-2.º, Bilbao, solicitó ante la Oficina Territorial de Industria de Gipuzkoa en fecha 20-05-2008 autorización administrativa para la construcción de una Estación de Regulación y Medida con una Presión Máxima de Operación hasta 16 Bar, de ramales de entrada y de salida a la ERM en acero y de una Red de distribución en polietileno de gas natural canalizado, MOP ≤ 5 Bar, en el Barrio de Alegi, término municipal de Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa). Dicha solicitud fue acompañada del correspondiente Proyecto constructivo, redactado por técnico competente y debidamente visado.

Con fecha 03-09-2008, se solicitó a Naturgas Energía Distribución, S.A.U., aclaración sobre algunos aspectos del Proyecto presentado.

Con fecha 16-10-2008, Naturgas Energía Distribución, S.A.U., aportó un escrito respondiendo al requerimiento efectuado.

Esta Resolución se basa en los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.– La Dirección de Energía y Minas, es el órgano competente para la resolución de este expediente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 284/2005, de 11 de octubre (BOPV 27-10-2005), por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

2.– La Ley 34/1998 de 7 de octubre (BOE 08-10-1998) del Sector de Hidrocarburos y el RD 1434/2002 de 27 de diciembre (BOE 31-12-2002) que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, establecen la exigencia de la

BOE) administrazio-baimenaren betebeharra ezartzen dute gasa banatzeko sareak egin aurretik.

3.– Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko Arautegi teknikoa eta horren ICG (1-11) jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuak (2006-09-04ko BOE) administrazio-baimenaren betebeharra ezartzen du gasa banatzeko sareak egin aurretik, baita sare horiei loturiko Biltegiratzeko Zentroak eraiki aurretik ere.

4.– Kanalizatutako gasaren zerbitzu publikoaren instalazioei baimena eman eta horiek jardunean jartzeari buruzko ekainaren 9ko 107/1998 Dekretuak (1998-06-26ko EHAA) B Presio Ertainean garatutako hiriko eta hiri arteko sareen eta industrialdeen izapide-prozedura ezartzen du, besteak beste.

5.– Eusko Jaurlaritzaren Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sail desagertuaren Industria, Energia eta Meategien Administrazio Zuzendaritzaren 1998-01-12ko Agindua, Gas kanalizatuaren Sare eta Harguneen Administrazio Baimenei buruzko Espedienteen izapidetzeari buruzkoa.

Agindu hori jendaurrean jarri da ikusgai, 2008-09-18ko El Diario Vasco egunkarian, 2008-09-19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 180. zenbakian eta 2008-10-03ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 189. zenbakian argitaratuta, eta Ezkio-Itsasoko Udalaren iragarki-taulan 20 egunez jendaurrean ikusgai jarrita. Aurreko guztiarekin batera, separata igorri zitzaion Gipuzkoako Foru Aldundiaren Garraio eta Bide Azpiegituretako Departamentuari, aurkezturiko proiektuak eskatzen duen GI-3552 errepidearen gurutzatzeari eta paralelismoari buruz.

Jendaurreko informazio-aldia 2008-10-28an amaitu zen, eta aldi horretan ez da proiektuaren aurkako alegaziorik aurkeztu Gipuzkoako Lurralde Bulegoan, ezta eskabiderik edo proiekturik ere, Naturgas Energía Distribución SAUk aurkeztutakoekiko lehia askean.

Adierazitako lege-xedapenak eta gai honi lotuta oro har aplikatzekoak diren bestelako xedapenak aztertuta, honako hau

EBATZI DUT:

1.– Naturgas Energía Distribución SAU enpresari baimena ematea gehienez 16 Bar-ko Eragiketako Presioa Maximoa duen Erregulazio eta Neurketarako Toki bat egiteko, ENTrako altzairuz sarrera- eta irteera-adarrak egiteko, eta baita MOP ≤ 5 bar-ko gas natural kanalizatua banatzeko polietilenozko Sare bat egiteko ere, Alegi auzoan, Ezkio-Itsasoko (Gipuzkoa) udal-mugapean.

Baimenduriko instalazioen ezaugarriak aurkeztutako Proiektuaren memorian eta planoetan definitzen dira, eta honako hauek dira:

autorización administrativa previa para la construcción de redes de distribución de gas.

3.– El Real Decreto 919/2006, de 28 de julio (BOE de 04-09-2006) por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, establecen la exigencia de la autorización administrativa previa para la construcción de redes de distribución de gas, así como de los Centros de Almacenamiento asociados a dichas redes.

4.– El Decreto 107/1998, de 9 de junio (BOPV 26-06-1998), sobre autorización y puesta en servicio de instalaciones de servicio público de gas canalizado, que establece el procedimiento de tramitación –entre otros- de las redes urbanas e interurbanas y polígonos industriales desarrollados en Media Presión B.

5.– La Instrucción de fecha 12-01-1998 de la Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas del extinto Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, referida a la tramitación de Expedientes de Autorización Administrativa de Redes y Acometidas de Gas canalizado.

Resultando que se ha practicado la correspondiente información pública, mediante la publicación en las ediciones de El Diario Vasco el 18-09-2008, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 180 del 19-09-2008, en el Boletín Oficial del País Vasco número 189 del 03-10-2008 y exposición pública de 20 días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso. Complementariamente a todo lo anterior, se remitió separata al Departamento de transportes e infraestructuras viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, relativa al cruce y paralelismo de la carretera GI-3552 que requiere el Proyecto presentado.

Resultando que durante el periodo de información pública que concluyó en fecha 28-10-2008, no se ha presentado ante la Oficina Territorial de Gipuzkoa alegación alguna al proyecto, ni tampoco solicitud ni proyecto en libre competencia a los presentados por Naturgas Energía Distribución, S.A.U.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación,

RESUELVO:

1.– Autorizar a la empresa Naturgas Energía Distribución, S.A.U., la construcción de una Estación de Regulación y Medida con una Presión Máxima de Operación hasta 16 Bar, de ramales de entrada y de salida a la ERM en acero y de una Red de distribución en polietileno de gas natural canalizado, MOP ≤ 5 Bar, en el Barrio de Alegi, término municipal de Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa).

Las características de las instalaciones autorizadas, se definen en la memoria y planos del Proyecto presentado, y son las siguientes:

Erregulazio eta neurketarako tokia.

– Kokapena: Udal-frontoiaren atzeko aldean dagoen jabari publikoko lur-zatiak.

– Sarrerako presio maximoa: 16 bar.

– Irteerako presio maximoa: 5 bar.

– Gehieneko edukiera: 2.000 m3(N)/h linea bakoitzeko (2 linea).

ENTra sartzeko hargunea.

– Eragiketako presio maximoa: 16 bar.

– Hodien materiala: altzairua API-5L- B gradua, 2”-ko diametro nominalekoa.

– Luzera: 63 m.

-Hasiera: Legazpi-Beasain sareko V-48.0 eta V-48.1 erpinen artean.

-Amaiera: ENTaren sarrerako brida.

ENTaren irteera adarra.

– Eragiketako presio maximoa: 5 bar.

– Hodien materiala: altzairua API-5L- B gradua, 4”-ko diámetro nominalekoa.

– Luzera: 9 m.

– Hasiera: ENTaren irteerako brida.

– Amaiera: ENTaren irteerako sekzionamendu-balbula.

Banaketa sarea.

– Trazatua.– Sarea 01 nodoan hasten da, ENTaren irteera instalatuta dagoen sekzionamendu-balbulatik abiatuta (V-02), herri-gune horretako udal-frontoiaren iparreko izkinaren ondoan. Puntu horretatik bi adar ateratzen dira, bata bigarren mailakoa, 01-06, ipar-ekialderantz, PE-90 mm-tan eta GI-3352 errepidearekiko paraleloan Itxasorako norabidean, eta kap batean amaitzen da 06 nodoan, Jauregui-Barrena baserritik hurbil, eta beste adarra, aldiz, nagusia da eta 01-04 tarteari dagokio, PE-110 mm-tan proiektaturikoa, eta Alegi auzoko herri-gunea zeharkatuko du apaizetxerantz, etxe horren parera iritsi arte (03 nodoa). Puntu horretan GI-3352 errepidea gurutzatuko du, sarea behar bezala babestuta dagoela, eta kanalizazioak hegoalderantz jarraituko du 04 nodora iritsi arte, Santa Lutzi ibaiaren zubiaren ondoko kap batean amaitzen den nodo horretaraino. Tarte horrekiko paralelo doa 02-07 tartea PE-63 mm-tan, eta hori ere kap batean amaitzen da, eta etorkizuneko sustapenetarako proiektaturiko tartea dugu. Azkenik, ipar-ekialderantz, 03-05 tartea proiektatzen da, PE-90 mm-tan, eta tarte hori 03 nodoan hasten da, elizaren parean, Alegi auzoko ipar muturreko eraikinetarantz doa eta kap batean amaitzen da 05 nodoan, Atxusan-Lau baserriaren parean. Hori guztia Naturgas Energia Distribucion SAU enpresak aurkeztutako Proiektuan agertzen diren 2-NG-A-001 (Planta Orokorra) eta 2-NG-C-001 (Gasa bideratzeko hodiak) planoetan zehazten da.

Estación de regulación y medida.

– Ubicación: parcela de dominio público sita en la parte trasera del frontón municipal.

– Presión máxima de entrada: 16 bar.

– Presión máxima de salida: 5 bar.

– Capacidad máxima: 2.000 m3(N)/h por línea (2 líneas).

Acometida de entrada a la ERM.

– Presión Máxima de Operación: 16 bar.

– Material de la tubería: acero API-5L Gr. B de 2” de diámetro nominal.

– Longitud: 63 m.

– Origen: entre vértices V-48.0 y V-48.1 de la red Legazpia-Beasain.

– Final: brida de entrada de la ERM.

Ramal de salida de la ERM.

– Presión Máxima de Operación: 5 bar.

– Material de la tubería: acero API-5L Gr. B de 4” de diámetro nominal.

– Longitud: 9 m.

– Origen: brida de salida de la ERM.

– Final: válvula de seccionamiento de salida de la ERM.

Red de distribución.

– Trazado.– La red se inicia en el nodo 01, a partir de la válvula de seccionamiento instalada a la salida de la ERM (V-02), junto a la esquina norte del frontón municipal del citado núcleo urbano. Desde este punto se derivan dos ramales, uno el secundario, 01-06, en dirección Nordeste, en PE-90 mm y paralelo a la carretera GI-3352 en dirección Itxaso, y que termina en un cap en el nodo 06, próximo al caserío Jáuregui-Barrena, el otro ramal, el principal que corresponde al tramo 01-04 proyectado en PE-110 mm recorrerá el casco urbano del Barrio de Alegi en dirección a la casa cural hasta llegar frente a ella (nodo 03). En este punto realiza el cruce de GI-3352, con la red debidamente protegida y la canalización se dirige en dirección sur hasta llegar al nodo 04, que finaliza en un cap junto al puente del río Santa Lutzi. Paralelo a este tramo discurre el tramo 02-07 en PE-63 mm que finaliza también en un cap, tramo proyectado para futuras promociones. Finalmente, en dirección Noroeste, se proyecta el tramo 03-05, en PE-90 mm, tramo que se inicia en el nodo 03, frente a la Iglesia, para dirigirse hacia los edificios del extremo norte del barrio de Alegi, finalizando en un cap en el nodo 05, a la altura del caserío Atxusan-Lau. Todo ello detallado en los planos 2-NG-A-001 (Planta General) y 2-NG-C-001 (Tubería conducción Gas), de Naturgas Energía Distribución, S.A.U, que figuran en el Proyecto presentado.

– Luzera: 734 metro.

– Hodiak: 110 mm-ko diametro normalizatuko PE-100 SDR-17,6koa (146 m). 90 mm-ko diametro normalizatuko PE-100 SDR-11koa (482 m). 63 mm-ko diametro normalizatuko PE-100 SDR-11koa (68 m). Harguneko adarrak 32 mm-ko diametro normalizatuko PE-100 SDR-11koak izango dira (38 m).

– Aurrekontua: 136.840,05 euro.

– Eragiketako Presio Maximoa: ≤ 5 Bar-ko MOP-ekoa izango da.

2.– Ebazpen honen bitartez baimentzen diren instalazioak honako proiektu honen arabera egin beharko dira: Alegi Auzoa – Gas Naturala bideratzeko instalazioak baimentzeko Proiektua, Industria-Ingeniari Tekniko M.ª Pilar Martín Martín andrearena (Bizkaiko Industria Ingeniari Teknikoen Elkargoko 5.868. kidea da, eta elkargo horren oniritzia jaso zuen 2008-04-17an, 5/08/00485 zenbakiarekin).

3.– Naturgas Energía Distribución SAUk, urriaren 7ko 34/1998 Legearen 73.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 2.736,80 euroko fidantza osatuko du 2 hilabeteko epean, bere betebeharrak beteko dituelako berme gisa. Fidantza hori Euskal Herriko Gordailu Kontu Nagusian osatu beharko da, eskudirutan, estatuko baloreetan edo banku-abalen bitartez, uztailaren 21eko 1775/1967 Dekretuaren 11. artikuluko 3. paragrafoan ezarritakoaren arabera. Instalazioak baimendu eta egin ostean, Lurralde Organo eskudunak abian jartzeko akta egiletsi beharko du, eta orduantxe itzuliko zaio fidantza Naturgas Energía Distribución SAUri.

4.– Baimendutako instalazioak abian jartzeko, hogeita lau (24) hilabeteko epea izango da, baimen-egunetik zenbatzen hasita.

5.– Baimen hau obrak egikaritzeko beharrezkoak diren udalaren, probintziaren edo bestelakoen eskumeneko baimen edo lizentziak aparte utzi gabe eta horiek edozein izanda ere eman da, batez ere GI-3352 errepidearen gurutzatze eta paralelismoari buruzkoa, baina horrek ez dio eskatzaileari horiek eskatzeko betebeharra kentzen.

6.– Instalazioetan egin beharreko azterketa, saiakera eta probak, orokorrak nahiz zatikakoak izan, indarrean diren xedapenen arabera egin beharko dira betiere, eta baimena eskuratu duen enpresak aldez aurretik Gipuzkoako Lurralde Bulego honi jakinarazi beharko dizkio idazki bidez, behar den aurrerapenarekin.

7.– Sarea abian jartzeko, Naturgas Energía Distribución SAUk dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Bulegoan, Obra Zuzendaritzari eta Probei buruzko ziurtagiriak barne.

8.– Administrazio-bidea agortzen ez duen ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke Berri-

– Longitud: 734 metros.

– Tubería: de PE-100 SDR-17,6 de Diámetro Normalizado 110 mm (146 m). De PE-100 SDR-11 de Diámetro Normalizado 90 mm (482 m). De PE-100 SDR-11 de Diámetro Normalizado 63 mm (68 m). Los ramales de acometida serán de PE-100 SDR-11 de Diámetro Normalizado 32 mm (38 m).

– Presupuesto: 136.840,05 euros.

– La Presión Máxima de Operación: será MOP ≤ 5 Bar.

2.– Las instalaciones que se autorizan por la presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con el Proyecto denominado «Proyecto de autorización de instalaciones de conducción de Gas Natural -Alegi Auzoa», del que es autor la Ingeniero Técnico Industrial Dña. M.ª Pilar Martín Martín, Colegiado n.º 5.868 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia y visado por dicho Colegio Oficial, en fecha 17-04-2008 con el n.º 5/08/00485.

3.– Naturgas Energía Distribución, S.A.U., de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, constituirá en el plazo de 2 meses, una fianza de 2.736,80 euros, en garantía de cumplimiento de sus obligaciones. Dicha fianza se constituirá en la Cuenta Central de Depósitos del País Vasco, en metálico o en valores del estado, o mediante avales bancarios según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11, del Decreto 1775/1967 de 21 de julio. La fianza será devuelta a Naturgas Energía Distribución, S.A.U., una vez que autorizadas y construidas las instalaciones, el Organo Territorial competente formalice el acta de puesta en marcha de las mismas.

4.– El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan, será de veinticuatro meses (24), a partir de la fecha de autorización.

5.– La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras en especial el relativo al cruce y paralelismo de la carretera GI-3352, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener las mismas.

6.– Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter general o parcial, que según las disposiciones en vigor hayan de realizarse en las instalaciones, deberán ser comunicados por escrito por la Empresa concesionaria a esta Oficina Territorial de Gipuzkoa con la debida antelación.

7.– Para la puesta en marcha de la Red de distribución, Naturgas Energía Distribución, S.A.U., deberá presentar ante la Oficina Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo los correspondientes certificados, incluidos el de Dirección de Obra y Pruebas.

8.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de

kuntza eta Energia Sailburuordetzan, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, eta hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legean ezarritakoari jarraiki.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko urtarrilaren 5a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
TXABER LEZAMIZ CONDE.

alzada ante la Viceconsejería de Innovación y Energía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de ésta Resolución, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de enero de 2009.

El Director de Energía y Minas,
TXABER LEZAMIZ CONDE.