Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

1907

EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 28koa, Energia eta Meategien zuzendariarena; honen bitartez onartu eta herri-onurako deklaratzen da ondokoaren exekuzio-proiektua: Barrika udalerrian, 1 zenbakiko euskarriaren eta Barrika-Barri 29 zenbakiko TZren artean, Gorliz-Larrabasterra-2 Zirkuitua eta Sopelana-Plentzia-3 Zirkuitua lotzeko airetiko eta lurpeko 13,2 kV-ko linea elektrikoa. Erreferentzia: L-7001 -ATH-2008-33-AS-BMR.

AURREKARIAK

1.– 2008ko apirilaren 18an, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.k (Gardoki kalea 8, Bilbao) ondoko linea elektrikoari doakionez exekuzio-proiektua onartzea, herri-onurako deklaratzea eta administrazio-baimena eskatu zituen: Barrika udalerrian, 1 zenbakiko euskarriaren eta Barrika-Barri 29 zenbakiko TZren artean, Gorliz-Larrabasterra-2 Zirkuitua eta Sopelana-Plentzia-3 Zirkuitua lotzeko airetiko eta lurpeko 13,2 kV-ko linea elektrikoa. Hartarako, Anizeto Onandia Usategi industria-ingeniari teknikoak sinatutako eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak 2008-03-11n 1759 zenbakiz bisatutako proiektu teknikoa aurkeztu zuen, eskabidearekin batera.

2.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuko 10. artikuluan eta abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuko 144. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, Iberdrola Distribución Eléctrica SAren aipatu eskabidea jendaurrean erakusteko iragarkia argitaratu zen, 2008-06-05ean BAOn, 2008-06-27an EHAAn eta 2008-05-27an Deia egunkarian.

3.– 2008ko maiatzaren 30ean ofizio bat igorri zitzaion Barrikako Udalari, aipaturiko iragarkia udaletxeko iragarki-oholean jar zezan; eta, aldi berean, Telefónicari eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailari ere eskatu zitzaien bai instalazioaren herri-onuraren deklarazioa bidezkoa zen ala ez adierazteko txostena emateko, eta bai, hala bazegokion, egoki iritzako baldintza teknikoak aurkez zitzatela ere.

4.– 2008ko irailaren 30ean berriro eskatu zitzaien txostena Barrikako Udalari, izan ere, ezarritako epearen barruan ez baitzen jaso erantzunik, bai eta Telefónicari ere, eta gaur arte ez da baldintza-txostenik jaso.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

1907

RESOLUCIÓN de fecha 28 de enero de 2009, del Director de Energía y Minas, por la que se autoriza la instalación y se aprueba el proyecto de ejecución de la línea eléctrica aéreo-subterránea a 13,2 kV, enlace entre los circuitos Gorliz-Larrabasterra-Cto. 2 y Sopelana-Plentzia-Cto. 3, entre el apoyo n.º 1 y el CT n.º 29 Barrika-Barri, en el término municipal de Barrika, y se declara su utilidad pública. Referencia: L-7001 -ATH-2008-33-AS-BMR.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Con fecha 18 de abril de 2008 la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. con domicilio en Bilbao, c/ Gardoqui n.º 8, solicita autorización administrativa, declaración, en concreto, de su utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la línea eléctrica aéreo-subterránea a 13,2 kV, enlace entre los circuitos Gorliz-Larrabasterra-Cto. 2 y Sopelana-Plentzia-Cto. 3, entre el apoyo n.º 1 y el CT n.º 29 Barrika-Barri, en el término municipal de Barrika, aportando instancia al respecto acompañada del proyecto Técnico correspondiente firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Anizeto Onandia Usategi y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 11-03-2008 con el n.º 1759.

2.– A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002 de 3 de diciembre del Gobierno Vasco y art. 144 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, fue publicado el anuncio por el que se somete a información pública la citada solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. en el BOB con fecha 05-06-2008, en el BOPV con fecha-27-06-2008 y en el diario Deia con fecha 27-05-2008.

3.– Con fecha 30 de mayo de 2008 se remitió oficio al Ayuntamiento de Barrika a fin de que se procediese a la exposición del anuncio citado en el Tablón de Edictos del mismo, así como petición de informe, también a Telefónica y al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, de la procedencia o no a la declaración de Utilidad Pública de la instalación, y en su caso, del condicionado técnico que considerasen oportuno.

4.– Con fecha 30 de septiembre de 2008 se reitera la petición de informe al Ayuntamiento de Barrika, al no haberse recibido respuesta sobre el particular dentro del plazo establecido, así como a Telefónica sin haberse remitido condicionado.

5.– Horretarako ezarritako jendaurreko informazio-epean, Bizkaiko Lurralde Bulegoan ez da alegazio partikularrik jaso, ez eta eraginpeko bi erakundeen txostenik ere.

6.– Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren menpeko Uraren Euskal Agentziak aurkeztutako baldintza-txostena igorri zaio Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.ri, eta honek txostenarekin bat datorrela adierazi du.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

A) Espedientean arauzko izapideak bete dira, hau da, Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legean, argindarra garraiatu, banatu, merkaturatu eta zuzkitzeko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan, Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuan eta gai horretan aplikagarriak diren gainerako legeetan ezarritakoak.

B) Sektore Elektrikoari buruzko 54/1997 Legearen 52. artikuluak herri-onurakotzat deklaratzen ditu argindarra banatzeko instalazioak, horiek instalatzeko beharrezko diren ondasun eta eskubideen nahitaezko desjabetzea egiteko eta igarobide zorra ezarri eta erabiltzeko, eta, deklarazio horrek berez berarekin dakar ondasun eta eskubide horien hartu beharra eta presaz okupatu beharra, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluaren ondorioetarako.

Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urriaren 11ko 284/2005 Dekretuan (2005-10-27ko EHAA) aitortzen dizkion ahalmenen indarrez, Energia eta Meategien zuzendariak hau

EBATZI DU:

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.ri baimena ematea eta ondoko exekuzio-proiektu hau onartzea: lurpeko eta airetiko linea elektrikoa, 13,2 kV-koa, Gorliz-Larrabasterra-2 Zirkuitua eta Sopelana-Plentzia-3 Zirkuitua lotzeko dena, 1 zenbakiko Zirkuituaren eta Barrika-Barri 29 zenbakiko TZren artean, Barrika udalerrian. Exekuzio-proiektuak ezaugarri hauek ditu:

Airetiko linea elektrikoa.

– Zerbitzu-tentsioa: 13,2 kV.

– Eroaleak: AL-AC tipoko 3, (116,7 mm2).

– Euskarriak: metalikoak.

– Luzera: 700 m.

– Hasiera: Sopelana-Urduliz 3. zirkuituko linearen 1. euskarria.

– Amaiera: 5. euskarria, linea bereko adarra. Lurpeko linea elektrikoa

Lurpeko linea elektrikoa.

5.– Dentro del período de información pública establecido al efecto no han tenido entrada en la Oficina Territorial de Bizkaia alegaciones de particulares o informe alguno sobre el particular procedente de ninguna de las dos entidades.

6.– Dado traslado a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. del condicionado presentado por la Agencia Vasca del Agua, dependiente del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, aquella manifiesta su conformidad con el mismo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A) En el expediente se han cumplido los trámites reglamentarios ordenados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, Decreto 282/2002, de 3 de diciembre del Gobierno Vasco y demás legislación concordante.

B) El artículo 52 de la citada Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, declara la utilidad pública de las instalaciones de distribución de energía eléctrica a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, llevando implícita tal declaración la necesidad de ocupación de los mismos e implicando la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa.

El Director de Energía y Minas, en virtud de las atribuciones conferidas en el Decreto 284/2005, de 11 de octubre, por, el que se establece la estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Comercio y Turismo (BOPV 27-10-2005).

RESUELVE:

Autorizar, a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. y aprobar el proyecto de ejecución de una línea eléctrica aéreo-subterránea a 13,2 kV, enlace entre los circuitos Gorliz-Larrabasterra-Cto. 2 y Sopelana-Plentzia-Cto. 3, entre el apoyo n.º 1 y el CT n.º 29 Barrika-Barri, en el término municipal de Barrika, cuyas principales características son las siguientes:

Línea eléctrica aérea.

– Tensión de servicio: 13,2 kV.

– Conductores: 3 de AL-AC (1 x 116,7 mm2).

– Apoyos: metálicos.

– Longitud: 700 m.

– Origen: apoyo n.º 1 de la línea Sopelana-Plentzia Cto. 3.

– Final: apoyo n.º 5 de la derivación de la misma línea. Línea eléctrica subterránea

Línea eléctrica subterránea.

– Zerbitzu-tentsioa: 13,2 kV.

– Eroaleak: AL tipoko 3 (1 x 240 mm2).

– Luzera: 106 m.

– Hasiera: Sopelana-Plentzia 3 Zirkuituko linearen adarreko 5. euskarri berria.

– Amaiera: Barrika Barri 29 zenbakiko TZ.

Baimentzen den instalazioa herri-onurakotzat deklaratzea eta deklarazioak, azaroaren 27ko 54/1997 Legeko 54. artikuluan xedatutakoaren indarrez, honako hauek dakartza: ondasunak okupatu eta eraginpeko eskubideak hartu behar direla eta okupazioa, gainera, presaz egin behar dela. Deklarazioak, halaber, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 52. artikuluak presaz okupatzeko deklarazioari dagokionez ezartzen dituen ondorioak ekartzen ditu, 53. artikuluan zehaztutako erregistro ondorioekin.

Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan eta abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriaz eta ondoko baldintza orokorrekin ematen da ebazpen hau:

1.– Anizeto Onandia Usategui industria ingeniari teknikoak sinatutako eta Bizkaiko Industria Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialak 2008-03-11n 1759 zenbakiarekin ikus-onetsitako proiektuari jarraiki eta aurkeztutako agirien arabera burutu beharko dira obrak.

2.– Martxan jartzeko epea bi urtekoa izango da, ebazpen honen datatik hara.

3.– Instalazioen titularrak obrak amaitu direla jakinarazi beharko dio Bizkaiko Lurralde Bulegoari, betiere, behin betiko errekonozimenduaren ondorioetarako eta martxan jartzeko akta emateko.

4.– Obrak egiteko beharrezko diren udal edo probintzien eskumenpeko baimen edo lizentziak eta gainerakoenak errespetaturik, ematen da baimen hau, eta ez du salbuesten eskatzailea haiek eskuratzeko obligaziotik. Halaber, inoren eskubideei kalterik egin gabe eta jabetza-eskubideari eutsiz ematen da.

Ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen. Beraz, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Berrikuntza eta Energia sailburuaren aurrean, ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean, hala agintzen baita 4/1999 Legean (lege horrek Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen).

Vitoria-Gasteiz, 2009ko urtarrilaren 28a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
TXABER LEZAMIZ CONDE.

– Tensión de servicio: 13,2 kV.

– Conductores: 3 de AL (1 x 240 mm2).

– Longitud: 106 m.

– Origen: nuevo Apoyo n.º 5 de la derivación de la línea Sopelana-Plentzia Cto. 3.

– Final: CT n.º 29 Barrika Barri.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza, llevando implícita esta declaración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e implicando la urgente ocupación de los mismos y determinando las consecuencias que para la declaración de Urgente Ocupación dispone el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con los efectos regístrales del art. 53 de la misma.

Esta resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, en el Decreto 282/2002 de 3 de diciembre y con las condiciones generales siguientes:

1.– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación mencionada presentado, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Anizeto Onandia Usategi y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 11-03-2008 con el número de visado 1759.

2.– El plazo de puesta en marcha será de dos años, contado a partir de la presente resolución.

3.– El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a la Oficina Territorial de Bizkaia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4.– La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener las mismas. Asimismo, se concede sin perjuicio de posibles derechos de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Innovación y Energía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2009.

El Director de Energía y Minas,
TXABER LEZAMIZ CONDE.