Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA ETA BERRIKUNTZA SAILA

5113

EBAZPENA, 2009ko uztailaren 13koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena eta Ortuellako udalerrietan, Ortuella TA-Abanto TA 1 eta 2 132 kV-ko eta zirkuitu bikoitzeko linea elektrikoa (10. eta 12. euskarrien artean) aldatzeko burutzapen proiektuaren instalazioa baimendu eta onartu, eta herri-onurakotzat deklaratzeko dena.

Erref.: L-1093(3) ASS-SM.

Esp.: AT-I-2008-3.

AURREKARIAK

1.– 2008ko urriaren 24an, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU enpresak (Gardoki kalea 8, Bilbao) Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena eta Ortuellako udalerrietan, Ortuella TA-Abanto TA 1 eta 2 132 kV-ko eta zirkuitu bikoitzeko linea elektrikoa (10. eta 12. euskarrien artean) aldatzeko burutzapen proiektuaren instalazioa baimendu eta onartzeko administrazio baimena eskatu zuen, herri-onurakotzat deklaratzeko hain zuzen ere. Eskabidea proiektu teknikoarekin batera aurkeztu zuen, zeina Izaskun Rica Ugarte industria ingeniariak izenpetu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak bisatu baitzuen 2006ko urriaren 20an, 5047 zenbakiarekin.

2.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, Iberdrola Distribución Eléctrica SAUren aipatu eskabidea jendaurrean erakusteko iragarkia argitaratu zen, 2009ko urtarrilaren 1ean BAOn, 2009ko otsailaren 2an EHAAn eta 2009ko urtarrilaren 13an El Correo egunkarian.

3.– Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena eta Ortuellako Udalei ofizioa bidali zitzaien 2008ko azaroaren 27an, aipatu iragarkia jendaurrean ipin zedin udaletxe horietako ediktu-oholetan, eta orobat Telefónicari instalazioa herri-onurakoa den edo ez deklaratzea bidezkoa den adierazteko txostena eta, hala behar bada, egokitzat jotzen dituzten baldintza teknikoak eskatzeko.

4.– Ondoren, aipatu udaletxeei txostena berriz eskatu zitzaien, ez baitzuten horri buruzko inongo baldintzarik aurkeztu. Telefónicak adierazi du proiektuan proposatutako aldaketak burutzeko inongo eragozpenik ez duela topatu.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN

5113

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, del Director de Energía y Minas, por la que se autoriza la instalación y se aprueba el proyecto de ejecución de la modificación de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, ST Ortuella-ST Abanto 1 y 2 (entre Ap. 10 y Ap. 12), en los términos municipales de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena y Ortuella, y se declara su utilidad pública.

Ref.: L-1093(3) ASS-SM.

Exp.: AT-I-2008-3.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Con fecha 24 de octubre de 2008 la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en Bilbao c/ Gardoqui, n.º 8, solicita autorización administrativa, declaración, en concreto, de su utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la modificación de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, ST Ortuella-ST Abanto 1 y 2 (entre Ap. 10 y Ap. 12), en los términos municipales de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena y Ortuella, aportando instancia al respecto acompañada del proyecto Técnico correspondiente firmado por la Ingeniero Industrial D.ª Izaskun Rica Ugarte y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia el 20-10-2006 con el n.º 5047.

2.– A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002, de 3 de diciembre del Gobierno Vasco y artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, fue publicado el anuncio por el que se somete a información pública la citada solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. en el BOB con fecha 05-01-2009, en el BOPV con fecha 02-02-2009 y en el Diario El Correo con fecha 13-01-2009.

3.– Con fecha 27 de noviembre de 2008 se remitió oficio los Ayuntamientos de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena y Ortuella, a fin de que se procediese a la exposición del anuncio citado en el Tablón de Edictos de los mismos, así como petición de informe, también a Telefónica, de la procedencia o no a la declaración de Utilidad Pública de la instalación, y en su caso el condicionado técnico que considerasen oportuno.

4.– Posteriormente se procedió a reiterar la solicitud de informe a los Ayuntamientos mencionados, sin que hayan presentado condicionado alguno o al respecto. Telefónica ha manifestado no encontrar reparo alguno a la ejecución de las modificaciones propuestas en el Proyecto.

5.– Helburu horretarako ezarritako jendaurreko informazio-epean, Bizkaiko Lurralde Bulegoan, Fidel Fuentes Vélez jaunaren alegazioak jaso dira, eta labur esanda, adierazten du egungo euskarria inongo arriskurik gabe ongi ainguratua dagoela, eta behar balitz, neurri gehigarri gisa errefortzuak gehitu ahal izango litzaizkiokeela, honela, proposatu den aldaketak ez du justifikaziorik bere ustez.

6.– Iberdrola Distribución Eléctrica SAUri alegazioaren berri eman zaio, eta ondokoa adierazi du: egungo euskarria ez dela segurua, izan ere, alboan dagoen urbanizazioa eraiki zenean egungo 11. euskarriaren zimendu-gunea bete zen baina ondorio eraginkorrik gabe, eta alegaziogileak proposatutako aterabideak ez dituela denboraren joanarekin bermatu beharreko gutxieneko segurtasun-baldintza guztiak betetzen. Justifikazio gisa, Cimentaciones Abando enpresa espezialistaren txostena erantsi du, euskarria beste leku batean kokatzearen alde egiten duena, egungo euskarriaren zimendua indartzea baztertuz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

A) Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legean, garraio, banaketa, komertzializazio, horniketa jarduerak eta energia elektrikoko instalazioak baimentzeko prozedurak arautzeko abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan, Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuan eta bat datozen gainerako legeetan ezarritako arauzko izapideak bete dira espedientean.

B) Sektore Elektrikoari buruzko 54/1997 Legearen 52. artikuluak herri-onurakotzat deklaratzen ditu argindarra banatzeko instalazioak, horiek instalatzeko beharrezko diren ondasun eta eskubideen nahitaezko desjabetzea egiteko eta igarobide zorra ezarri eta erabiltzeko, eta, deklarazio horrek berez berarekin dakar ondasun eta eskubide horien hartu beharra eta presaz okupatu beharra, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluaren ondorioetarako.

C) Trazadura aldatzeko eskatzeko egindako alegazioak aztertzerakoan kontuan hartu behar da herri-onurakoa izatea interesdunen komenientziakoa izateari gailentzen zaiola, eta instalazioak bete beharreko segurtasun-baldintza hoberenei balio handia emanez ponderatu behar dira.

D) Partikularraren alegazioari dagokionez, ezin da aintzat hartu emandako konponbideak ez baitu eskaintzen argindar-hornidura eta pertsona eta gauzen segurtasuna bermatzeko eskatutako gutxieneko segurtasun-maila, eta alternatibatzat hartu da.

Energia eta Meategien zuzendariak, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urriaren 11ko 284/2005 Dekretuan (2005eko urriaren 27ko EHAA) egozten zaizkion eskumenez baliatuz,

5.– Dentro del período de información pública establecido al efecto ha tenido entrada en la Oficina Territorial de Bizkaia las alegaciones de D. Fidel Fuentes Vélez que de forma resumida expresa que el apoyo actual se encuentra perfectamente anclado sin riesgo alguno, y que en todo caso, como medida adicional podría dotarse de unos refuerzos adicionales, careciendo de justificación la modificación que se plantea.

6.– Dado traslado a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. de la alegación, manifiesta la inseguridad actual del apoyo, que durante la construcción de la urbanización adyacente, se procedió a rellenar la zona de cimentación del apoyo n.º 11 actual, con resultado ineficaz, y que la solución aportada por el alegante, no reúne unas condiciones de seguridad mínimas que se garanticen con el paso del tiempo. Como justificación aporta, un informe de una empresa especialista, Cimentaciones Abando, que opta por una nueva ubicación del apoyo, frente al reforzamiento de la cimentación del apoyo actual.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A) En el expediente se han cumplido los trámites reglamentarios ordenados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, Decreto 282/2002, de 3 de diciembre, del Gobierno Vasco y demás legislación concordante.

B) El artículo 52 de la citada Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, declara la utilidad pública de las instalaciones de distribución de energía eléctrica a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, llevando implícita tal declaración la necesidad de ocupación de los mismos e implicando la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

C) Al analizar las alegaciones vertidas en solicitud de una modificación del trazado han de tenerse en cuenta la prevalencia de la utilidad pública sobre la conveniencia particular de los interesados, y han de ponderarse, dando un valor prevalente a las condiciones óptimas de seguridad que debe reunir la instalación.

D) Por cuanto a la alegación del particular, ésta no puede ser atendida puesto que la solución aportada por éste, habiendo sido considerada como alternativa, no aporta el nivel de seguridad mínimo exigido a efectos de garantía en el suministro eléctrico ni en lo que respecta a la seguridad de las personas y las cosas.

El Director de Energía y Minas, en virtud de las atribuciones conferidas en el Decreto 284/2005, de 11 de octubre, por el que se establece la estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Comercio y Turismo (BOPV de 27-10-2005),

EBATZI DU:

Iberdrola Distribución Eléctrica SAUri baimena ematea eta Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena eta Ortuellako udalerrietan, Ortuella TA-Abanto TA 1 eta 2 132 kV-ko eta zirkuitu bikoitzeko linea elektrikoa (10. eta 12. euskarrien artean) aldatzeko burutzapen-proiektua onartzea. Ondokoak dira proiektu horren ezaugarri nagusiak:

– Ortuella TA-Abanto TA 1 eta 2 132 kV-ko aireko linearen trazadura aldatzea, 10. eta 12. euskarrien artean, 626 m-ko luzeran, aipatu euskarrien arteko egungo trazadura desmuntatu eta 241,7 mm2-ko sekzioko HAWK (Al-Ac) motako eroale aktiboak eta 118,3 mm2-ko sekzioko OPGW-15-80 motako zuntz optikoaren eroaleak ezarriz, eta 11. eta 12. euskarri berriak.

Baimentzen den instalazioa herri-onurakotzat deklaratzea; deklarazio horrek, azaroaren 27ko 54/1997 Legeko 54. artikuluan xedatutakoaren indarrez, honako hauek dakartza: ondasunak okupatu eta eraginpeko eskubideak hartu behar direla eta okupazioa, gainera, presaz egin behar dela. Deklarazioak, halaber, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 52. artikuluak presaz okupatzeko deklarazioari dagokionez ezartzen dituen ondorioak ekartzen ditu, 53. artikuluan zehaztutako erregistro ondorioekin.

Ebazpen hau abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan eta abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuan xedatutakoarekin, eta ondoko baldintza orokorrekin bat ematen da:

1.– Aipatutako proiektuarekin bat etorriz burutu beharko dira obrak. Proiektua Anizeto Onandia Usategi industria ingeniariak izenpetu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak bisatu zuen, 2007ko ekainaren 14an eta 2008ko uztailaren 23an, 4583 eta 5445 zenbakiekin, hurrenez hurren.

2.– Jardunean jartzeko epea ez da bi urtetik gorakoa izango, ebazpen honetatik aurrera.

3.– Instalazioen titularrak obrak amaitu direla jakinarazi beharko dio Bizkaiko Lurralde Bulegoari, behin betiko errekonozimenduaren ondorioetarako eta martxan jartzeko akta emateko.

4.– Obrak egiteko beharrezko diren udal edo probintzien eskumenpeko baimen edo lizentziak eta gainerakoenak errespetaturik, ematen da baimen hau, eta ez du salbuesten eskatzailea haiek eskuratzeko obligaziotik. Halaber, hirugarren posibleak kontuan hartuz eta jabego eskubidea bermatuz emango da baimena.

Ebazpen honek ez du amaitzen administrazio bidea, eta Berrikuntza eta Energiako sailburuordeari zuzenduta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu daiteke, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik harako hilabeteko epean, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroa-

RESUELVE:

Autorizar, a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. y aprobar el proyecto de ejecución de la modificación de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, ST Ortuella-ST Abanto 1 y 2 (entre Ap. 10 y Ap. 12), en los términos municipales de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena y Ortuella, cuyas principales características son las siguientes.

– Modificación del trazado de la línea aérea de 132 kV ST Ortuella-ST Abanto 1 y 2, entre los apoyos 10 y 12, en una longitud de 626 m desmontándose el tramo actual entre dichos apoyos, dotándose de conductores activos tipo HAWK (Al-Ac) de 241,7 mm2 de sección y conductor de fibra óptica tipo OPGW-15-80 de 118,3 mm2 de sección, y de nuevos apoyos n.º 11 y n.º 12.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza, llevando implícita esta declaración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e implicando la urgente ocupación de los mismos y determinando las consecuencias que para la declaración de Urgente Ocupación dispone el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con los efectos regístrales del artículo 53 de la misma.

Esta resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, en el Decreto 282/2002, de 3 de diciembre, y con las condiciones generales siguientes:

1.– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto mencionado, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Anizeto Onandia Usategi y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 14-06-2007 y el 23-07-2008 con los números de visado 4583 y 5445 respectivamente.

2.– El plazo de puesta en marcha no será superior a dos años, contando a partir de la presente Resolución.

3.– El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a la Oficina Territorial de Bizkaia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4.– La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener las mismas. Asimismo, se concede sin perjuicio de posibles de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Innovación y Energía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, todo ello en virtud de los establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la

ren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legean ezarritakoarekin bat etorriaz.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko uztailaren 13a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
OSKAR ZABALA RABADAN.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de julio de 2009.

El Director de Energía y Minas,
OSKAR ZABALA RABADAN.