Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

301

EBAZPENA, 2009ko urriaren 7koa, Energia eta Meategien zuzendariarena; horren bitartez, baimena ematen da 13,2 kV-ko «Markosene-Fruniz I ztoa» deituriko GTALaren zuhaizti-tartea instalatzeko, eta hura finkatu, eguneratu eta zabaltzeko proiektua onartzen da, udalerri hauetarako: Mungia, Meñaka, Gamiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz eta Gernika-Lumo. Halaber, instalazio hori onura publikokoa dela deklaratzen da.

Erref.: L-7.133 ASS/SM

Esp: AT-H-2008/97

AURREKARIAK

Bat.– 2008ko azaroaren 13an, Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresak (helbidea: Gardoki kalea, 8. zenbakia, Bilbao) baimena eskatu zuen 13,2 kV-ko «Markosene-Fruniz I ztoa» deituriko GTALaren zuhaizti-tartea instalatzeko, instalazio hori onura publikokoa zela aitortzeko eta instalazioa finkatu, gaurkotu eta zabaltzeko proiektua onartzeko, udalerri hauetarako: Mungia, Meñaka, Gamiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz eta Gernika-Lumo. Horretarako, horri buruzko eskaera eta dagokion proiektu teknikoa aurkeztu zituen. Adierazitako proiektua industria-ingeniari tekniko Joseba Saez de Vicuña Diez jaunak sinatu zuen eta Arabako Industria Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialak bisatu zuen 2008ko urriaren 30ean, 26636 zenbakiarekin.

Bi.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusten denari dagokionez, Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresaren eskaera jendaurrean jartzeko iragarkia argitaratu zen honako aldizkari hauetan: BAOn 2009ko otsailaren 17an, EHAAn 2009ko ekainaren 4an eta Deia egunkarian 2009ko maiatzaren 13an.

Hiru.– 2009ko urtarrilaren 21ean ofizio bat igorri zen Mungia, Meñaka, Gamiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz eta Gernika-Lumoko Udaletara, adierazitako iragarkia bertako Ediktu Taulan jartzeko; horretaz gain, udal horiei, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari – Uren Zerbitzuari - eskatu zitzaien txosten baten bitartez adierazteko egokitzat jotzen zuten edo ez instalazioa onura publikokoa dela deklaratzea, eta hala bazegokion, egokitzat jotzen zituzten baldintza teknikoak ezartzeko.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

301

RESOLUCIÓN de fecha 7 de octubre de 2009 del Director de Energía y Minas, por la que se autoriza la instalación y se aprueba el proyecto de consolidación, actualización y ampliación de la faja de arbolado de la L.A.M.T. a 13,2 kV denominada Markosene-Frúniz Cto. 1, en los términos municipales de Mungia, Meñaca, Gámiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz y Gernika-Lumo y se declara su utilidad pública.

Ref: L-7.133 ASS/SM

Exp: AT-H-2008/97

ANTECEDENTES DE HECHO

Uno.– Con fecha 13 de noviembre de 2008 la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. con domicilio en Bilbao c/ Gardoqui n.º 8, solicita autorización administrativa, declaración, en concreto, de su utilidad pública y aprobación del proyecto de consolidación, actualización y ampliación de la faja de arbolado de la L.A.M.T. a 13,2 kV denominada Markosene-Frúniz Cto. 1, en los términos municipales de Mungía, Meñaca, Gámiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz y Gernika-Lumo aportando instancia al respecto acompañada del proyecto Técnico correspondiente firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Joseba Saez de Vicuña Diez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Araba el 30-10-08 con el n.º 26636.

Dos.– A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002 de 3 de diciembre del Gobierno Vasco, fue publicado el anuncio por el que se somete a información pública la citada solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. en el BOB con fecha 17-02-2009, en el BOPV con fecha 04-06-2009 y en el diario Deia con fecha 13-05-2009.

Tres.– Con fecha 21-01-2009 se remitió oficio a los Ayuntamientos de Mungía, Meñaca, Gámiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz y Gernika-Lumo, a fin de que se procediese a la exposición del anuncio citado en el Tablón de Edictos de dichos Ayuntamientos, así como petición de informe, también a la Diputación Foral de Bizkaia, al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente-Servicio de Aguas y al Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, de la procedencia o no a la declaración de Utilidad Pública de la instalación, y en su caso el condicionado técnico que consideren.

Lau.– 2009ko apirilaren 15ean, Mungia, Meñaka, Gamiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz eta Gernika-Lumoko Udalei eta Bizkaiko Foru Aldundiari txostena eskatu zitzaien berriz ere, ezarrita zegoen epean ez zelako gaiari buruzko erantzunik jaso.

Bost.– Jendaurrean jartzeko ezarritako epean ez da aipatutako proiektuari buruzko alegaziorik jaso Bizkaiko Lurralde Bulegoan, eta bestalde, eraginpeko erakundeetatik jasotako baldintzak onartu egin ditu Iberdrola Distribución Eléctrica, SA-k. Partikularren alegazioei dagokienez, María Esperanza Mandaluniz andrearen alegazioa jaso da bere jabetzako lursailean banatzaileak dituen instalazioei buruz, baina ez dauka harremanik jendaurrean jarri den proiektuarekin.

OINARRI JURIDIKOAK

Abenduaren 3ko (2002-12-23ko EHAA) 282/2002 Dekretuaren 10. artikuluan eta abenduaren 1eko (2000-12-27ko BOE) 1955/2000 Errege Dekretuaren 144. artikuluan aurreikusitako arauzko izapideak bete dira espedientean, testu beraren azken xedapenen arteko lehenengoan, 1957. urteko apirilaren 26ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen Erregelamenduaren 17. artikuluan, Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 53. artikuluan eta 2007ko urtarrilaren 29ko Ebazpenean -Energia eta Meategien zuzendariarena da, eta goi-tentsioko aireko linea elektrikoak zuhaiztietatik igarotzeko berariazko baldintzak ezartzen ditu (2007-05-04ko EHAA)-, eta bat datorren gainerako legedian.

Energia eta Meategien zuzendariak, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Egitura Organikoa eta Funtzionala ezartzen duen irailaren 22ko 514/2009 Dekretuan (2009-09-24ko EHAA) esleitutako atribuzioei jarraiki, honako hau

EBATZI DU:

Baimena ematea Iberdrola Distribución SA enpresari, eta 13,2 kV-ko «Markosene-Fruniz I ztoa» deituriko GTALaren zuhaizti-tartea finkatu, gaurkotu eta zabaltzeko proiektua onartzea, udalerri hauetarako: Mungia, Meñaka, Gamiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz eta Gernika-Lumo. Proiektuaren ezaugarri nagusiak honako hauek dira.

ETD Markosene-Fruiz-Arrieta-Abalix aireko linea elektrikoa:

– Zerbitzu-tentsioa: 13,2 kV.

– Eroaleak: 3(1x54,6 mm2) Al-Ac

– Euskarriak: Metalezkoak

– Luzera: 10.500 m.

Cuatro.– Con fecha 15-04-2009 se reitera la petición de informe a los Ayuntamientos de Mungía, Meñaca, Gámiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz y Gernika-Lumo y a la Diputación Foral de Bizkaia al no haber recibido respuesta sobre el particular en el plazo establecido.

Cinco.– Dentro del período de información pública establecido al efecto, no se han recibido en esta Oficina Territorial de Bizkaia alegaciones que afecten al Proyecto en cuestión, y de los y condicionados recibidos procedentes de Organismos, han sido aceptados por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. En cuanto a las alegaciones de particulares, se ha recibido la de Dña. María Esperanza Mandaluniz Isasi referida a instalaciones de la distribuidora existentes sobre la finca de su propiedad, no relacionándose con el proyecto que se somete a información pública.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En el expediente se han cumplido los trámites reglamentarios previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002, de 3 de diciembre (BOPV 23.12.02) y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, (BOE 27.12.00) en concordancia con lo establecido en la Disposición final primera del mismo texto, art. 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, y art. 53 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, y Resolución de 29 de enero de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen prescripciones específicas para el paso del líneas eléctricas aéreas de alta tensión por zonas de arbolado (BOPV 04-05-07) y demás legislación concordante.

El Director de Energía y Minas, en virtud de las atribuciones conferidas en el Decreto 514/2009, de 22 de setiembre, por el que se establece la estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (BOPV 24-09-2009)

RESUELVE:

Autorizar, a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A., y aprobar el proyecto de consolidación, actualización y ampliación de la faja de arbolado de la L.A.M.T. a 13,2 kV denominada Markosene-Frúniz Cto. 1, en los términos municipales de Mungía, Meñaca, Gámiz-Fika, Arrieta, Errigoiti, Forua, Fruiz y Gernika-Lumo cuyas principales características son las siguientes.

Línea eléctrica aérea E.T.D. Markosene-Frúniz-Arrieta-Abalix:

– Tensión de Servicio: 13,2 kV.

– Conductores: 3(1x54,6 mm2) Al-Ac

– Apoyos: Metálicos

– Longitud: 10.500 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9927 euskarrian

– Amaiera: Linea bereko 9150 euskarrian

Meñakabarrena T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 944,2 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9038 euskarrian

– Amaiera: Meñakabarrena T.Z.–an

Blankones T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 644 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9040 euskarrian

– Amaiera: Blankones T.Z.–an

Mentzene T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 44,13 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 6707 euskarrian

– Amaiera: Mentzene T.Z.–an

Olazar T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 687 m.

– Hasiera: Markosene-Fruniz I ztoa linearen 6708 euskarrian

– Amaiera: Olazar T.Z.–an

Garaiolze T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 706 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 4312 euskarrian

– Amaiera: Garaiolze T.Z.–an

Plakone T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 827,27 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 6726 euskarrian

– Amaiera: Plakone T.Z.–an

Legarreta T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 2972 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9056 euskarrian

– Amaiera: Legarreta T.Z.–an

Lantxabarri T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 557 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 6733 euskarrian

– Amaiera: Lantxabarri T.Z.–an

Mentxebarri T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 980 m.

– Origen: Apoyo 9927 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: Apoyo 9150 de la misma línea

Derivación al C.T. Meñakabarrena:

– Longitud: 944,2 m.

– Origen: Apoyo 9038 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Meñakabarrena

Derivación al C.T. Blankones:

– Longitud: 644 m.

– Origen: Apoyo 9040 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Blankones

Derivación al C.T. Mentzene:

– Longitud: 44,13 m.

– Origen: Apoyo 6707 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Mentzene

Derivación al C.T. Olazar:

– Longitud: 687 m.

– Origen: Apoyo 6708 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Olazar

Derivación al C.T. Garaiolze:

– Longitud: 706 m.

– Origen: Apoyo 4312 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Garaiolze

Derivación al C.T. Plakone:

– Longitud: 827,27 m.

– Origen: Apoyo 6726 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Plakone

Derivación al C.T. Legarreta:

– Longitud: 2972 m.

– Origen: Apoyo 9056 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Legarreta

Derivación al C.T. Lantxabarri:

– Longitud: 557 m.

– Origen: Apoyo 6733 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Lantxabarri

Derivación al C.T. Mentxebarri:

– Longitud: 980 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 6736 euskarrian

– Amaiera: Mentxebarri T.Z.–an

Laretxebarri-Arrieta T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 173 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9059 euskarrian

– Amaiera: Laretxebarri-Arrieta T.Z.–an

Fruiz T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 49 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 7406 euskarrian

– Amaiera: Fruiz T.Z.–an

Errotabarri T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 127m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 7408 euskarrian

– Amaiera: Errotabarri T.Z.–an

Garitxuene T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 165 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 7412 euskarrian

– Amaiera: Garitxuene T.Z.–an

Basabarru T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 219 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 7414 euskarrian

– Amaiera: Basabarru T.Z.–an

Landaguren-Arrieta T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 446 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 7414 euskarrian

– Amaiera: Landaguren-Arrieta T.Z.–an

Arrieta T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 115 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9071 euskarrian

– Amaiera: Arrieta T.Z.–an

Urtalde T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 1523 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9071 euskarrian

– Amaiera: Urtalde T.Z.–an

Soloneta T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 63 m.

– Origen: Apoyo 6736 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Mentxebarri

Derivación al C.T. Laretxebarri-Arrieta:

– Longitud: 173 m.

– Origen: Apoyo 9059 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Laretxebarri-Arrieta

Derivación al C.T. Frúniz:

– Longitud: 49 m.

– Origen: Apoyo 7406 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Frúniz

Derivación al C.T. Errotabarri:

– Longitud: 127 m.

– Origen: Apoyo 7408 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Errotabarri

Derivación al C.T. Garitxuene:

– Longitud: 165 m.

– Origen: Apoyo 7412 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Garitxuene

Derivación al C.T. Basabarru:

– Longitud: 219 m.

– Origen: Apoyo 7414 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Basabarru

Derivación al C.T. Landaguren-Arrieta:

– Longitud: 446 m.

– Origen: Apoyo 7414 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Landaguren-Arrieta

Derivación al Arrieta:

– Longitud: 115 m.

– Origen: Apoyo 9071 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Arrieta

Derivación al C.T. Urtalde:

– Longitud: 1523 m.

– Origen: Apoyo 9071 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Urtalde

Derivación al C.T. Soloneta:

– Longitud: 63 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 7810 euskarrian

– Amaiera: Soloneta T.Z.–an

Aguirre-Arrieta T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 153 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 7813 euskarrian

– Amaiera: Aguirre-Arrieta T.Z.–an

Ojinaga T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 85 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9085 euskarrian

– Amaiera: Ojinaga T.Z.–an

Patxorrene T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 1227 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9087 euskarrian

– Amaiera: Patxorrene T.Z.–an

Otazua T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 48,7 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 8504 euskarrian

– Amaiera: Otazua T.Z.–an

Olatxu T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 574 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 8507 euskarrian

– Amaiera: Olatxu T.Z.–an

Rigoitiolea T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 964,8 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9091 euskarrian

– Amaiera: Rigoitiolea T.Z.–an

Azkarraga T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 17 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9092 euskarrian

– Amaiera: Azkarraga T.Z.–an

Tabernatxu T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 29,3 m.

– Hasiera: Markosene-Fruniz I ztoa linearen 9095 euskarrian

– Amaiera: Tabernatxu T.Z.–an

Alkaran T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 103,2 m.

– Origen: Apoyo 7810 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Soloneta

Derivación al C.T. Aguirre-Arrieta:

– Longitud: 153 m.

– Origen: Apoyo 7813 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Aguirre-Arrieta

Derivación al C.T. Ojinaga:

– Longitud: 85 m.

– Origen: Apoyo 9085 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Ojinaga

Derivación al C.T. Patxorrene:

– Longitud: 1227 m.

– Origen: Apoyo 9087 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Patxorrene

Derivación al C.T. Otazua:

– Longitud: 48,7 m.

– Origen: Apoyo 8504 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Otazua

Derivación al C.T. Olatxu:

– Longitud: 574 m.

– Origen: Apoyo 8507 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Olatxu

Derivación al C.T. Rigoitiolea:

– Longitud: 964,8 m.

– Origen: Apoyo 9091 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Rigoitiolea

Derivación al C.T. Azkarraga:

– Longitud: 17 m.

– Origen: Apoyo 9092 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Azkarraga

Derivación al C.T. Tabernatxu:

– Longitud: 29,3 m.

– Origen: Apoyo 9095 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Tabernatxu

Derivación al C.T. Alkaran:

– Longitud: 103,2 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9100 euskarrian

– Amaiera: Alkaran T.Z.–an

Larragan-Errigoiti T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 179,2 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 5407 euskarrian

– Amaiera: Larragan-Errigoiti T.Z.–an

Kortabile T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 3889 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9102 euskarrian

– Amaiera: Kortabile T.Z.–an

Baldatika T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 941 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 5427 euskarrian

– Amaiera: Baldatika T.Z.–an

Barayas T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 439,2 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 6003 euskarrian

– Amaiera: Barayas T.Z.–an

San Lorenzo T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 429 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 5407 euskarrian

– Amaiera: San Lorenzo T.Z.–an

Ofitas T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 140 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9104 euskarrian

– Amaiera: Ofitas T.Z.–an

Martinaldi T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 416 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9111 euskarrian

– Amaiera: Martinaldi T.Z.–an

Borikas T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 462 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9115 euskarrian

– Amaiera: Borikas T.Z.–an

Uletxa T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 678 m.

– Origen: Apoyo 9100 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Alkaran

Derivación al C.T. Larragan-Errigoiti:

– Longitud: 179,2 m.

– Origen: Apoyo 5407 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Larragan-Errigoiti

Derivación al C.T. Kortabile:

– Longitud: 3889 m.

– Origen: Apoyo 9102 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Kortabide

Derivación al C.T. Baldatika:

– Longitud: 941 m.

– Origen: Apoyo 5427 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Baldatika

Derivación al C.T. Barayas:

– Longitud: 439,2 m.

– Origen: Apoyo 6003 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Barayas

Derivación al C.T. San Lorenzo:

– Longitud: 429 m.

– Origen: Apoyo 5407 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. San Lorenzo

Derivación al C.T. Ofitas:

– Longitud: 140 m.

– Origen: Apoyo 9104 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Ofitas

Derivación al C.T. Martinandi:

– Longitud: 416 m.

– Origen: Apoyo 9111 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Martinandi

Derivación al C.T. Borikas:

– Longitud: 462 m.

– Origen: Apoyo 9115 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Borikas

Derivación al C.T. Uletxa:

– Longitud: 678 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9122 euskarrian

– Amaiera: Uletxa T.Z.–an

Elejalde T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 410 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9122 euskarrian

– Amaiera: Elejalde T.Z.–an

La Villa T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 274 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 5504 euskarrian

– Amaiera: La Villa T.Z.–an

La Magdalena T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 326 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 5504 euskarrian

– Amaiera: La Magadalena T.Z.–an

Mikiene T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 3,5 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9136 euskarrian

– Amaiera: Mikiene T.Z.–an

Abalix T.Z.–rako deribazioa:

– Luzera: 15 m.

– Hasiera: Markosene-Fruiz I ztoa linearen 9050 euskarrian

– Amaiera: Abalix T.Z.–an

Baimentzen den instalazioa zehazki onura publikokotzat deklaratzea, Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legeko 54. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, onura publikokotzat deklaratzeak kasu guztietan ondasunak okupatu beharra edo eraginpeko eskubideak eskuratu beharra dakar eta, horrenbestez, horiek presaz okupatu beharra, eta 1954. urteko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan Premiazko Okupazioko deklaraziorako xedatzen dituen ondorioak zehaztuz, lege bereko 53. artikuluaren erregistroko ondorioetarako.

Ebazpen hau abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan eta abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuan ezarritakoaren arabera eman da, eta honako baldintza orokor hauekin:

Bat.– Obrak aipatutako proiektuaren arabera egin beharko dira, eta proiektua Joseba Saez de Vicuña Diez industria-ingeniari teknikoak sinatua eta Arabako Industria Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialak 2008ko urriaren 30ean 26636 zenbakiarekin bisatua dago.

– Origen: Apoyo 9122 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Uletxa

Derivación al C.T. Elejalde:

– Longitud: 410 m.

– Origen: Apoyo 9122 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Elejalde

Derivación al C.T. La Villa:

– Longitud: 274 m.

– Origen: Apoyo 5504 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. La Villa

Derivación al C.T. Magdalena:

– Longitud: 326 m.

– Origen: Apoyo 5504 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Magdalena

Derivación al C.T. Mikiene:

– Longitud: 3,5 m.

– Origen: Apoyo 9136 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Mikiene

Derivación al C.T. Abalix:

– Longitud: 15 m.

– Origen: Apoyo 9050 de la línea Markosene-Frúniz Cto. I

– Final: C.T. Abalix

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza, llevando implícita esta declaración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e implicando la urgente ocupación de los mismos y determinando las consecuencias que para la declaración de Urgente Ocupación dispone el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con los efectos regístrales del art. 53 de la misma.

Esta Resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, en el Decreto 282/2002 de 3 de diciembre y con las condiciones generales siguientes:

Uno.– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto mencionado, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Joseba Saez de Vicuña Diez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Araba el 30-10-2008 con el número de visado 26636.

Bi.– Martxan jartzeko epea ez da urtebetekoa baino luzeagoa izango, ebazpen hau ematen den egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Hiru.– Obrak amaitzean, instalazioen titularrak Bizkaiko Lurralde Bulegoari obraren bukaeraren berri emango dio, honek behin betiko onarpena eta martxan jartzeko akta egin ditzan.

Lau.– Obrak egiteko beharrezkoak diren udaleko eta probintziako agintarien autorizazio, lizentzia edo baimenak edo beste batzuk aparte utzi gabe eta horiek edozein izanda ere ematen da autorizazio hau, eta jakina da eskatzaileak eskuratu egin beharko dituela baimen horiek. Halaber, hirugarrenen eskubideak alde batera utzi gabe eman da, eta jabetza-eskubidea salbu utziz.

Ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen, eta bere aurka Gora Jotzeko Errekurtsoa jar daiteke Industria eta Energia Sailburuordetzan, hilabeteko epearen barruan, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, eta hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legean ezarritakoari jarraiki.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko urriaren 7a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
OSKAR ZABALA RABADÁN.

Dos.– El plazo de puesta en marcha no será superior a 1 año, contando a partir de la presente Resolución.

Tres.– El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a la Oficina Territorial de Bizkaia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

Cuatro.– La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener las mismas. Asimismo, se concede sin perjuicio de posibles de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Industria y Energía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución, todo ello en virtud de los establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2009.

El Director de Energía y Minas,
OSKAR ZABALA RABADÁN.