Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

5676

EBAZPENA, 2010eko irailaren 17koa, Energia eta Meategien zuzendariarena; honen bitartez, Gueñesko, Alonsotegiko, Gordexolako eta Bilboko udalerrietan kokaturiko La Jara ATtik Alonsotegi ATrako tartean eta desbideraketetan Alonsotegi-La Jara deituriko 30 kV-ko Erdi Tentsioko Aireko Linea instalatzea baimendu, eta linea horren zuhaitz-zerrenda handitzeko proiektua onartzen da, eta instalazio hori onura publikokoa dela deklaratzen da.

ERREF: L-7317 JAM/BMR

ESP: AT-H-2009/96

AURREKARIAK

1.– 2009ko irailaren 4an, Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresak (helbidea: Gardoki kalea, 8. zenbakia, Bilbao) Alonsotegi-La Jara deituriko 30 kV-ko Erdi Tentsioko Aireko Linea Elektrikoaren zuhaitz-zerrenda Handitzeko proiekturako administrazio baimena, proiektua onura publikokoa dela deklaratzeko eta onartzeko eskatu zuen; linea elektrikoa La Jara ATren eta Alonsotegi ATren arteko lotura izango da eta deribazioak izango ditu Gueñesko, Alonsotegiko, Gordexolako eta Bilboko udalerrietan, eta horretarako, horri buruzko eskaria eta dagokion proiektu teknikoa aurkeztu zituen; adierazitako proiektua industria-ingeniari tekniko Joseba Sáez de Vicuña Díez jaunak sinatu zuen eta Arabako Industria Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialak bisatu zuen 09-03-06an 027684 zenbakiarekin.

2.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusten denari dagokionez, Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresaren eskaera jendaurrean erakusgai jartzeko iragarkia argitaratu zen honako aldizkari hauetan: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2010eko otsailaren 25ean, EHAAn, 2010eko martxoaren 26an, eta El Mundo egunkarian, 2010eko maiatzaren 12an.

3.– 2010eko otsailaren 15ean ofizio bat igorri zen Gueñesko, Alonsotegiko, Gordexolako eta Bilboko Udaletara adierazitako iragarkia Udal horietako Ediktu Taulan jartzeko; horretaz gain, Udalari eskatu zitzaion, baita Bizkaiko Foru Aldundiari (Baso Zerbitzua) eta URAri (Uraren Euskal Agentzia) ere, txosten baten bitartez adierazteko egokitzat jotzen zuten edo ez instalazioa onura publikokotzat deklaratzea, eta hala bazegokion, egokitzat jotzen zituzten baldintza teknikoak ezartzeko.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

5676

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2010, del Director de Energía y Minas, por la que se autoriza la instalación y se aprueba el proyecto Ampliación de la faja de arbolado de la L.A.M.T. a 30 kV denominada Alonsotegi-La Jara, desde la ST La Jara hasta la ST Alonsotegi y derivaciones en los municipios de Güeñes, Alonsotegi, Gordexola y Bilbao y se declara su utilidad pública.

REF: L-7317 JAM/BMR

EXP: AT-H-2009/96

ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Con fecha 4 de noviembre de 2009 la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. con domicilio en Bilbao c/ Gardoqui n.º 8, solicita autorización administrativa, declaración, en concreto, de su utilidad pública y aprobación del proyecto de Ampliación de la faja de arbolado de la L.A.M.T. a 30 kV denominada Alonsotegi-La Jara, desde la ST La Jara hasta la ST Alonsotegi y derivaciones en los municipios de Güeñes, Alonsotegi, Gordexola y Bilbao, en los términos municipales de Güeñes, Alonsotegi, Gordexola y Bilbao, aportando instancia al respecto acompañada del proyecto Técnico correspondiente firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Joseba Sáez de Vicuña Diez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Araba el 06-03-2009 con el n.º 027684.

2.– A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002 de 3 de diciembre del Gobierno Vasco, fue publicado el anuncio por el que se somete a información pública la citada solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. en el BOB con fecha 25-02-2010, en el BOPV con fecha 26-03-2010 y en el Diario El Mundo con fecha 12-05-2010.

3.– Con fecha 15-02-2010 se remitió oficio a los Ayuntamientos de Güeñes, Alonsotegi, Gordexola y Bilbao, a fin de que se procediese a la exposición del anuncio citado en el Tablón de Edictos de dichos Ayuntamientos, así como petición de informe, también a la Diputación Foral de Bizkaia (Servicio de Montes) y URA (Agencia Vasco del Agua), de la procedencia o no a la declaración de Utilidad Pública de la instalación, y en su caso el condicionado técnico que consideren.

4.– 2010eko martxoaren 29an Gueñesko, Alonsotegiko, Gordexolako eta Bilboko Udalei txostena eskatu zitzaien berriz ere, ezarrita zegoen epean ez zelako gaiari buruzko erantzunik jaso.

5.– Jendaurrean erakusgai jartzeko ezarritako epean ez da partikularren alegaziorik jaso Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza honetan, ezta Udalen baldintzarik ere, Alonsotegiko Udaletik jasotakoa izan ezik eta eskatzaileak adierazi du aintzat hartu eta onartuko duela alegazio hori.

6.– Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren Mendi eta Naturgune Babestuen Zuzendaritza Orokorrak eta Uraren Euskal Agentziaren Jabari Publiko Hidraulikoaren Kudeaketaren arduradunak baldintza bana igorri dute, zuhaitzak ebakitzeko baimenekin loturikoa lehena, eta mozketak eta/edo inausketak egiteko debekuarekin eta hainbat babes-figuratan bildutako afektazio-eremu jakin batzuetan mozketen ordez inausketak egiteari loturikoa bestea, eta eskatzaileak baldintza horiek onartu ditu.

OINARRI JURIDIKOAK

Abenduaren 3ko (2002-12-23ko EHAA) 282/2002 Dekretuaren 10. artikuluan eta abenduaren 1eko (2000-12-27ko BOE) 1955/2000 Errege Dekretuaren 144. artikuluan aurreikusitako arauzko izapideak bete dira espedientean, testu beraren azken xedapenen arteko lehenengoan, 1957. urteko apirilaren 26ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen Erregelamenduaren 17. artikuluan, Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 53. artikuluan eta 2007ko urtarrilaren 29ko Ebazpenean (Energia eta Meategien zuzendariarena da, eta goi-tentsioko aireko linea elektrikoak zuhaiztietatik igarotzeko berariazko baldintzak ezartzen ditu; 2007-05-04ko EHAA), eta bat datorren gainerako legerian

Energia eta Meategien zuzendariak, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Egitura Organikoa eta Funtzionala ezartzen duen irailaren 22ko 514/2009 Dekretuan (2009-09-24ko EHAA) esleitutako atribuzioei jarraiki, honako hau

EBATZI DU:

Baimena ematea Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresari Gueñesko, Alonsotegiko, Gordexolako eta Bilboko udalerrietan kokaturiko La Jara ATtik Alonsotegi ATrako tartean eta desbideraketetan Alonsotegi-La Jara deituriko 30 kV-ko Erdi Tentsioko Aireko Linea Elektrikoa instalatzeko eta linea horren zuhaitz-zerrenda handitzeko proiekturako eta proiektua onartzea, eta honako hauek dira proiektuaren ezaugarri nagusiak.

4.– Con fecha 29-03-2010 se reitera la petición de informe a los Ayuntamientos de Güeñes, Alonsotegi, Gordexola y Bilbao al no haber recibido respuesta sobre el particular en el plazo establecido.

5.– Dentro del período de información pública establecido al efecto, no se han recibido en esta Delegación Territorial de Bizkaia alegaciones de particulares ni condicionados de los Ayuntamientos, salvo el procedente del Ayuntamiento de Alonsotegi y que el peticionario declara tomar nota y aceptar.

6.– La Dirección General de Montes y Espacios Protegidos del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia y el responsable de la Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Agencia Vasca del Agua han emitido sendos condicionados, el primero, en relación con permisos de corta y el segundo, con la prohibición de realizar talas y/o podas y la sustitución de talas por podas en determinadas zonas de afección de cauces incluidos en diversas figuras de protección, aceptando el peticionario dichos condicionados.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En el expediente se han cumplido los trámites reglamentarios previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002, de 3 de diciembre (BOPV 23-12-2002) y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-2000) en concordancia con lo establecido en la Disposición final primera del mismo texto, artículo 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, y artículo 53 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, y Resolución de 29 de enero de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen prescripciones específicas para el paso del líneas eléctricas aéreas de alta tensión por zonas de arbolado (BOPV 04-05-2007) y demás legislación concordante.

El Director de Energía y Minas, en virtud de las atribuciones conferidas en el Decreto 514/2009, de 22 de setiembre, por el que se establece la estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (BOPV 24-09-2009).

RESUELVE:

Autorizar, a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. y aprobar el proyecto de Ampliación de la faja de arbolado de la L.A.M.T. a 30 kV denominada Alonsotegi-La Jara, desde la ST La Jara hasta la ST Alonsotegi y derivaciones en los municipios de Güeñes, Alonsotegi, Gordexola y Bilbao en los términos municipales de Güeñes, Alonsotegi, Gordexola y Bilbao, cuyas principales características son las siguientes.

• Airetik doan linea elektrikoa.

– Zerbitzu-tentsioa: 30 kV.

– Eroaleak: 3 (1x156,9) eta 3 (1x181,6) LA.

– Euskarriak: metalezkoak.

– Luzera: 13.245 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9070 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 9001 euskarrian.

• Güeñes STRrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x54,6) LA.

– Luzera: 20 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9064 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 3900 euskarrian.

• Ondazarros TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x95,06) LA.

– Luzera: 56 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 3802 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 3901 euskarrian.

• 4608 euskarriaren deribazioa

– Eroaleak: 3 (1x95,06) eta 3 (1x116,2) LA.

– Luzera: 1.558 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9046 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 4608 euskarrian.

• Gordexola STRrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x116,2) LA.

– Luzera: 55 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 4605 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 4900 euskarrian.

• La Fragua STRrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x116,2) LA.

– Luzera: 114 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 4607 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 4100 euskarrian.

• Güeñes TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x95,06) LA.

– Luzera: 78 m.

Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9031 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 3700 euskarrian.

• Fernando Zaramillo TZrako deribazioa.

• Línea eléctrica aérea.

– Tensión de Servicio: 30 kV.

– Conductores: 3 (1x156,9) y 3 (1x181,6) LA.

– Apoyos: metálicos.

– Longitud: 13.245 m.

– Origen: apoyo 9070 de la línea Alonsotegi- La Jara.

– Final: apoyo 9001 de la misma línea.

• Derivación a la STR Güeñes.

– Conductores: 3 (1x54,6) LA.

– Longitud: 20 m.

– Origen: apoyo 9064 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 3900 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Ondazarros.

– Conductores: 3 (1x95,06) LA.

– Longitud: 56 m.

– Origen: apoyo 3802 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 3901 de la misma línea

• Derivación al apoyo n.º 4608.

– Conductores: 3 (1x95,06) y 3 (1x116,2) LA.

– Longitud: 1.558 m.

– Origen: apoyo 9046 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 4608 de la misma línea.

• Derivación a la STR Gordexola.

– Conductores: 3 (1x116,2) LA.

– Longitud: 55 m.

– Origen: apoyo 4605 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 4900 de la misma línea.

• Derivación a la STR La Fragua.

– Conductores: 3 (1x116,2) LA.

– Longitud: 114 m.

– Origen: apoyo 4607 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 4100 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Güeñes.

– Conductores: 3 (1x95,06) LA.

– Longitud: 78 m.

– Origen: apoyo 9031 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 3700 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Fernando Zaramillo.

– Eroaleak: 3 (1x116,2) LA.

– Luzera: 56 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9020 euskarrian

– Amaiera: linea bereko 3500 euskarrian.

• Atofina TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x95,06) LA.

– Luzera: 149 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9018 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 3300 euskarrian.

• Hormigones Aridos TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x78,6) y (3x116,2) LA.

– Luzera: 379 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9018 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 3400 euskarrian.

• Castaños Zaramillo TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x78,6) LA.

– Luzera: 2.585 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 3402 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 4700 euskarrian.

• Saratxo TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x78,6) LA.

– Luzera: 32 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 4711 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 4800 euskarrian.

• Arbuyo TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x181,6) LA.

– Luzera: 149 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9014 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 3202 euskarrian.

• Loibe 2 TZrako deribazioa.

– Conductores: 3 (1x181,6) LA.

– Luzera: 308 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9008 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 2800 euskarrian.

• Cadagua Alonsotegi TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x156,9) LA.

– Luzera: 285 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9008 euskarrian.

– Conductores: 3 (1x116,2) LA.

– Longitud: 56 m.

– Origen: apoyo 9020 de la línea Alonsotegi-La Jara

– Final: apoyo 3500 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Atofina.

– Conductores: 3 (1x95,06) LA.

– Longitud: 149 m.

– Origen: apoyo 9018 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 3300 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Hormigones Aridos.

– Conductores: 3 (1x78,6) y (3x116,2) LA.

– Longitud: 379 m.

– Origen: apoyo 9018 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 3400 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Castaños Zaramillo.

– Conductores: 3 (1x78,6) LA.

– Longitud: 2.585 m.

– Origen: apoyo 3402 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 4700 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Saratxo.

Conductores: 3 (1x78,6) LA.

Longitud: 32 m.

Origen: apoyo 4711 de la línea Alonsotegi-La Jara.

Final: apoyo 4800 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Arbuyo.

– Conductores: 3 (1x181,6) LA.

– Longitud: 149 m.

– Origen: apoyo 9014 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 3202 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Loibe 2.

– Conductores: 3 (1x181,6) LA.

– Longitud: 308 m.

– Origen: apoyo 9008 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 2800 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Cadagua Alonsotegi.

– Conductores: 3 (1x156,9) LA.

– Longitud: 285 m.

– Origen: apoyo 9008 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Amaiera: linea bereko 2700 euskarrian.

• Salgueta TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x116,2) LA.

– Luzera: 1.390 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9008 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 3110 euskarrian.

• Zamundi TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x116,2) LA.

– Luzera: 216 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 3104 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 2900 euskarrian.

• Santa Quiteria TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x116,2) LA.

– Luzera: 466 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 3107 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 3004 euskarrian.

• Antena Alonsotegi TZrako deribazioa.

– Eroaleak: 3 (1x54,6) LA.

– Luzera: 149 m.

– Hasiera: Alonsotegi-La Jara linearen 9004 euskarrian.

– Amaiera: linea bereko 2902 euskarrian.

Baimentzen den instalazioa zehazki onura publikokotzat aitortzea. Azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 54. artikuluan xedatutakoari jarraiki, aitorpen horrek eraginpeko ondasunak okupatu edo eskubideak eskuratu beharra dakar, eta okupazio urgentea eragiten du, eta 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluak okupazio urgenteko aitorpenerako xedatzen dituen ondorioak ezarriko dira, lege horren 53. artikuluaren erregistro-ondorioekin.

Ebazpen hau abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan, abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuan ezarritakoaren arabera eman da, eta honako baldintza orokor hauekin:

1.– Obrak aipatutako proiektuaren arabera egin beharko dira; proiektua Joseba Sáez de Vicuña Díez industria-ingeniari teknikoak sinatuta eta Arabako Industria Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialak 2009-03-06an eta 027684 zenbakiarekin bisatua dago.

2.– Martxan jartzeko epea bi urtekoa izango da, ebazpen hau ematen den egunetik aurrera zenbatzen hasita.

3.– Obrak amaitzean, instalazioen jabeak Bizkaiko

– Final: apoyo 2700 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Salgueta.

– Conductores: 3 (1x116,2) LA.

– Longitud: 1.390 m.

– Origen: apoyo 9008 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 3110 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Zamundi.

– Conductores: 3 (1x116,2) LA.

– Longitud: 216 m.

– Origen: apoyo 3104 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 2900 de la misma línea.

• Derivación al C.T. Santa Quiteria.

– Conductores: 3 (1x116,2) LA.

– Longitud: 466 m.

– Origen: apoyo 3107 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 3004 de la misma línea.

• Derivación a la S.T. Antena Alonsotegi.

– Conductores: 3 (1x54,6) LA.

– Longitud: 149 m.

– Origen: apoyo 9004 de la línea Alonsotegi-La Jara.

– Final: apoyo 2902 de la misma línea.

Declarar, en concreto, la utilidad publica de la instalación que se autoriza, llevando implícita esta declaración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e implicando la urgente ocupación de los mismos y determinando las consecuencias que para la declaración de Urgente Ocupación dispone el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con los efectos regístrales del artículo 53 de la misma.

Esta Resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, en el Decreto 282/2002 de 3 de diciembre y con las condiciones generales siguientes:

1.– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto mencionado, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Joseba Sáez de Vicuña Diez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Álava el 06-03-2009 con el número de visado 027684.

2.– El plazo de puesta en marcha no será superior a 2 años, contando a partir de la presente Resolución.

Lurralde Bulegoan jakinarazi beharko du amaiera hori, behin betiko aitorpena eta martxan jartzeko akta egite aldera.

4.– Obrak egiteko beharrezkoak diren udal- eta probintzia eskumeneko agintarien lizentzia edo baimenei eta bestelakoei kalterik egin gabe eta horietatik bereizita ematen da baimen hau. Horrek ez dio eskatzaileari adierazitako baimen eta lizentziak eskuratzeko betebeharra kentzen. Halaber, hirugarrenen eskubideak alde batera utzi gabe eman da eta jabetza-eskubidea salbu utziz.

Ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen, eta bere aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke Industria eta Energia Sailburuordetzan, hilabeteko epearen barruan, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, eta hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legean ezarritakoari jarraiki.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko irailaren 17a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
OSKAR ZABALA RABADÁN.

3.– El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a la Delegación Territorial de Bizkaia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4.– La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener las mismas. Asimismo, se concede sin perjuicio de posibles de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Industria y Energía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución, todo ello en virtud de los establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2010.

El Director de Energía y Minas,
OSKAR ZABALA RABADÁN.