Bestelako Xedapenak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

792

EBAZPENA, 2010eko abenduaren 27koa, Ingurumeneko sailburuordearena, Lazkao, Olaberria eta Ataungo udalerrietan, Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresak sustatuta, Lazkao-Ataun izeneko 13,2 KV-ko linea elektrikoaren eta bere adarren zuhaizti-zerrenda zabaltzeko proiektuak ingurumenean duen eragina ebaluatzeko prozedura ez duela behar erabakitzeko dena.

Energia eta Meategien zuzendariaren 2007ko urtarrilaren 29ko Ebazpenak, goi-tentsioko airetiko linea elektrikoak zuhaiztietatik igarotzeko berariazko preskripzioak ezartzen dituenak, adarrek edo zuhaitz-enborrek linea elektrikoko eroaleak ukitzearen ondorioz gertatzen diren zerbitzu-etenak eta suteak galarazteko neurri batzuk ezartzen ditu, horien artean linearen alde bietan zuhaitzik gabeko alde bat egon behar izatea. Horretarako, ebazpen horrek egon dauden instalazioak egokitzeko epe bat ezartzen du.

Eusko Jaurlaritzaren Energia eta Meategien Zuzendaritzak, 2010eko irailaren 8an, Lazkao, Olaberria eta Ataungo udalerrietan, Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresak sustatuta, Lazkao-Ataun izeneko 13,2 KV-ko linea elektrikoaren eta bere adarren zuhaizti-zerrenda zabaltzeko proiektuaren ingurumen arloko dokumentua igorri zion Ingurumen Sailburuordetzari, ingurumen-organoak ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko prozedura bete behar duen erabaki zezan.

Proiektuaren helburua da goi-tentsioko airetiko linea elektrikoak zuhaiztietatik igarotzeko berariazko preskripzioak ezartzen dituen Energia eta Meategien zuzendariaren 2007ko urtarrilaren 29ko Ebazpenean ezarritakoari egokitzea. Horrela, linea elektrikoaren alde banatan lur-zerrenda bat zehaztu da, eta aipatutako ebazpenaren irizpideak aplikatuta, kono-enbor forma hartuko du, estuagoa euskarrietan eta zabalagoa baoaren erdialdean, zuhaitzik gabeko lur-zerrenda berriaren batez besteko zabalera linearen albo banatan 10 metrokoa izango delarik. Egokituko den linea elektrikoaren (linea nagusiaren zein eragindako deribazioen) guztizko luzera 24,8 km-koa izango da, eta horietatik 13 km zuhaitz-eremuetatik pasako dira. Li-

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

792

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2010, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto de ampliación de faja de arbolado de la línea eléctrica a 13,2 kV denominada Lazkao-Ataun y sus derivaciones, en los términos municipales de Lazkao, Olaberria y Ataun, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.

Resultando que la Resolución de 29 de enero de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen prescripciones específicas para el paso de líneas eléctricas aéreas de alta tensión por zonas de arbolado, establece una serie de disposiciones para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de las líneas eléctricas, entre las que se encuentra la necesidad de que exista una zona de corta de arbolado a ambos lados de la línea. A tales efectos, la citada Resolución determina un plazo para la adaptación de las instalaciones existentes.

Resultando que con fecha 8 de septiembre de 2010, la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Vasco remitió a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un documento ambiental del proyecto de ampliación de faja de arbolado de la línea eléctrica a 13,2 kV denominada Lazkao-Ataun y sus derivaciones, en los términos municipales de Lazkao, Olaberria y Ataun, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., al objeto de que el órgano ambiental se pronunciara sobre la necesidad o no de su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Resultando que el proyecto tiene por objeto su adaptación a lo dispuesto en la Resolución de 29 de enero de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen prescripciones específicas para el paso de líneas eléctricas de alta tensión por zonas de arbolado. Así, se define una faja a ambos lados de la línea eléctrica, que aplicando los criterios de la citada Resolución adoptará una forma troncocónica, más estrecha en los apoyos y más ancha en el centro del vano resultando la anchura media de la nueva faja libre de arbolado de 10 metros a cada lado de la línea. La longitud total del tendido eléctrico sometido a esta adaptación (tanto de la línea principal como de las derivaciones afectadas) alcanza unos 24,8 km, de los

nearen zati bat, 10 km gutxi gorabehera, Aralar Parke Naturaletik eta izen bereko Erkidegoko Intereseko Tokitik (EIT ES2120011) pasatzen da. Halaber, orain dagoen lineak Agauntza ibaiaren ibilgua (Erkidegoko Intereseko Tokia ES2120005, Oria Garaia) gurutzatzen du zenbaitetan Sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioaren arabera, proiektu honek hartzen duen zuhaitz-azalera, eta beraz zuhaitzak moztu beharreko azalera, 161.524 m²-koa da, eta horietatik 81.444 m² aipatutako Natura 2000 Sarean eremuetan daude.

Otsailaren 27ko 3/1998 Legearen arabera, eta I.B eta I.C eranskinetan egon gabe, lurzoruaren aprobetxamendu-motan aldaketa eragiten duten jarduerek, zuhaixka edo zuhaitzezko geruza deuseztatzen denean eta 5 ha eta 50 ha bitarteko azaleran egiten direnean, Ingurugiro-eraginaren ebaluazio sinplifikatua behar dute.

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren arabera, energia elektrikoa banatzeko lineak eraikitzeko proiektuek ebaluatzeko prozedura bete beharra izango dute osorik edo zatiren batean ingurumen aldetik kalteberak diren lekuren batean daudenean, eta horien barruan daude Parke Naturalak eta Natura 2000 Sarea.

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak xedatzen du bere 50. artikuluan ezen, Lege horretako I. eranskinean jasota badago, baimenduta, egikaritzen edo egikaritzeko prozesuan dagoen plan edo proiektuen aldaketa edo hedapen oro bertan jasotzen diren ingurumen-inpaktuaren ebaluazio prozeduretako baten pean jarriko dela, ingurumenean kalte handiak eragin ahal izanez gero.

Proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko legearen testu bategina onartu zuen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuko 3. artikulua erabiliz, II. eranskineko 9.k) artikuluari lotuz, I. eta II. eranskinetan agertzen diren eta baimenduta, egikaritzen edo egikaritzeko prozesuan dauden proiektuen aldaketa edo hedapen oro ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko prozeduraren pean jarri behar da kasu bakoitzean ingurumen organoak horrela xedatzen duenean.

Urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 16. artikuluak xedatzen du II. eranskinean jasotako proiekturen bat egin nahi duen pertsona fisiko edo juridikoak, publiko edo pribatuak, autonomia-erkidego bakoitzak xedatzen duen organoari proiektua ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluaziotik pasarazi beharrari buruz irizpe-

cuales aproximadamente 13 km discurren por zona de arbolado. Parte de la línea, aproximadamente 10 km, discurre dentro del Parque Natural de Aralar y Lugar de Importancia Comunitaria del mismo nombre (LIC ES2120011). Asimismo, la línea existente cruza en varias ocasiones el cauce del Río Agauntza, Lugar de Importancia Comunitaria ES2120005 Alto Oria. De acuerdo con la documentación aportada por el promotor, la superficie de arbolado afectada por este proyecto y por tanto objeto de tala asciende a 161.524 m², de los cuales 81.444 m² se localizan en los citados espacios de la Red Natura 2000.

Resultando que de conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, las actividades que, sin estar comprendidas en los anexos I.B y I.C, supongan una transformación del tipo de aprovechamiento del suelo y una eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea y se realicen en superficies entre 5 Ha. Y 50 Ha se encuentran sujetos al procedimiento de Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental.

Resultando que de conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos de construcción de líneas de distribución de energía eléctrica se encuentran sujetos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando se desarrollen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles, zonas entre las que se incluyen los Parques Naturales y la Red Natura 2000.

Resultando que de conformidad con el artículo 50 de la citada Ley 3/1998, de 27 de febrero, cualquier cambio o ampliación de un plan o proyecto que, encontrándose recogido en el anexo I de esta ley, se halle ya autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, será sometido a alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que en ella se contemplan, en el caso de que pueda tener efectos negativos significativos sobre el medio ambiente.

Resultando que en aplicación del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, puesto en relación con el apartado 9.k) del anexo II, cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando así lo determine el órgano ambiental en cada caso.

Resultando que el artículo 16 del citado Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, determina que la persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo II solicitará del órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se so-

na emateko eskatuko diola, III. eranskinean ezartzen diren irizpideen arabera.

Aipatutako arauko 17. artikuluaren arabera, aurreko artikuluan aipatutako eskabidea jasotzen duen organoak azalduko du ea proiektuak ingurumenaren gainean duen eragina ebaluatu behar den ala ez. Hala ere, aurretik, proiektuaren betearazpenaren ondorioak jasango dituzten administrazioak, pertsonak eta erakundeak kontsultatuko dira, eta proiektuaren ingurumen arloko dokumentua haien eskueran jarriko da.

2010eko urriaren 6an, ingurumen-organoak galdera egin zien proiektuaren aldaketak eragiten dien administrazio eta erakundeei, jarduketa horiek ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozeduraren pean jarri behar ote ziren, eta, hala balitz, ingurumen-inpaktuaren ikerketak zein eduki eta gutxieneko irismen izan beharko lituzkeen.

Erantzun dute Kultur Ondarearen Zuzendaritzak, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Zuzendaritzak, Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak eta Osasun Saileko Gipuzkoako Lurralde Zuzendariordetzak, –guztiak ere Eusko Jaurlaritzakoak–, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi eta Natur Guneen Zuzendaritza Nagusiak ere.

Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak jakinarazi du bere artxiboetan ez dagoela jasota kultura ondareko elementurik dagoenik proiektuaren eragin-eremuan.

Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak proiektuak biodibertsitatean duen eragina aztertu du, eta proiektuaren ezaugarriak ikusita (proiektuaren tamaina, beste proiektu batzuen ondorio metatzaileak, nola erabiltzen diren natur baliabideak, sortzen diren hondakinak, eragiten diren kutsadura eta bestelako arazoak eta istripuak gertatzeko dagoen arriskua), ez dagoela ingurumen-eraginaren ebaluazioa zertan egin erabaki du.

Eskuragarri dagoen informazioa aztertu da proiektuak ingurumenean izan dezakeen eragina kalkulatzeko, Proiektuen ingurumen-inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartu zuen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren III. eranskineko irizpideen arabera, eta honako hau izan da emaitza:

Proiektuaren ezaugarriak.

Proiektuaren helburua da «goi-tentsioko airetiko linea elektrikoak zuhaiztietatik igarotzeko berariazko preskripzioak ezartzen dituen Energia eta Meategien zuzendariaren 2007ko urtarrilaren 29ko Ebazpena»ren betekizunak betetzea. Bertan eroaleen inguru-

meta a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III.

Resultando que el artículo 17 de la citada norma establece que el órgano que reciba la solicitud a la que se refiere el artículo anterior se pronunciará sobre la necesidad de que el proyecto se someta o no a evaluación de impacto ambiental, si bien previamente se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto.

Resultando que con fecha 6 de octubre de 2010 el órgano ambiental procedió a consultar a las administraciones e instituciones afectadas por el proyecto sobre la necesidad de someter dichas actuaciones al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y en su caso, respecto al contenido y alcance mínimo que debiera contemplar el estudio de impacto ambiental.

Resultando que se ha recibido respuesta de la Dirección de Patrimonio Cultural, de la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral, de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental y de la Subdirección Territorial de Salud de Gipuzkoa, todas ellas del Gobierno Vasco, así como de la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Considerando que la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco ha informado que no consta en sus archivos la existencia de elementos del patrimonio cultural en el ámbito afectado por el proyecto.

Considerando que la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco ha analizado en su informe la afección del proyecto sobre la biodiversidad, habiendo concluido que las características del proyecto (tamaño del proyecto, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes y riesgo de accidentes) no muestran la necesidad de someter el proyecto a EIA.

Considerando que se ha realizado un análisis de la información disponible para estimar los efectos que el proyecto puede causar sobre el medio ambiente, según los criterios del anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, con el resultado siguiente:

Características del proyecto.

El proyecto tiene por objeto dar cumplimiento a los requisitos de la «Resolución de 29 de enero de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen prescripciones específicas para el paso de líneas eléctricas de alta tensión por zonas de arbola-

an ezarri beharreko zuhaitzik gabeko lur-zerrenda kalkulatzeko baldintzak jasotzen dira. Zuhaitzik gabeko lur-zerrendaren batez besteko zabalera 10 metrokoa izango da.

Egokituko den linea elektrikoaren guztizko luzera 24,8 km-koa izango da, eta horietatik 13 km zuhaitzeremuetatik pasatzen dira, horien barruan baso naturalak zein landatutakoak edo lorategiak daudelarik.

Proiektu honek hartzen duen zuhaitz-azalera 161.524 m² dira, eta horietatik 81.444 m² Natura 2000 Sarean daude.

Proiektuak hartzen duen azaleraren tamainari dagokionez, proiektuak ingurumen-eraginaren ebaluazioaren prozeduratik pasarazi behar ote diren erabakitzeko, ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko araudian ezarritako mugak aztertuko dira ondoren.

Euskal Herriko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak zehazten du ingurumenaren gaineko eraginaren banakako ebaluazioa egin behar dela lurzoruaren erabilpeneko aldaketetan, zuhaixka edo zuhaitzezko geruza deuseztatzen denean eta interes orokorreko azpiegiturentzat arriskutsua izan daitekeenean, eta, nolanahi ere, aldaketa horiek 50 ha baino azalera handiagoari eragiten dioten bakoitzean.

Bestalde, proiektuen ingurumen-eraginaren ebaluaziori buruzko Legea onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera, zuhaitzak moztea lurra beste zerbaitetarako erabiltzeko ingurumen-eraginaren ebaluazioren prozedura pean geratuko da, antolamendu-planik bete beharrik ez badago eta mozketa horrek 20 hektareako edo gehiagoko azalera hartzen badu. Ez dira atal horretan sartzen 50 urtez behin baino maizago mozten diren zuhaitz-landaketak.

Aipatutako urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera, ingurumen-eraginaren ebaluazio-prozedura pean egongo dira lurzoruaren aprobetxamendu-motan aldaketa eragiten duten jarduerak ere, zuhaixka edo zuhaitzezko geruza deuseztatzen denean eta 10 ha-tik gorako azaleran egiten direnean, eta bereziki kalteberak diren eremuetan (Kontseiluaren 79/409/EEE Zuzentaraua, 1979ko apirilaren 2koa eta Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa aplikatuz izendatutakoak) edo Ramsar hitzarmeneko zerrendako hezeguneetan egiten badira.

Proiektuak 16,15 Ha-ko baso-azalerari eragiten dio, eta hektarea horietatik 8,14 Natura 2000 Sareko eremuetan daude, eta, beraz, ez da iristen aurreko paragrafoetan aipatutako mugetara.

Kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuei dagokienez (beste proiektu batzuen ondorio metatzaileak, nola erabiltzen diren natur baliabideak, sortzen

do» En ella se recogen las condiciones de cálculo de la faja libre de arbolado que debe establecerse en el entorno de los conductores. La anchura media de la faja de arbolado será de 10 m.

La longitud total del tendido eléctrico sometido a esta adaptación es de 24,8 km, de los cuales aproximadamente 13 km discurren sobre arbolado, contemplando tanto formaciones naturales como plantaciones o jardines.

La superficie de arbolado afectada por el proyecto asciende a 161.524 m², de los cuales 81.444 m² se localizan en espacios de la Red Natura 2000.

En relación con la magnitud de la afección superficial del proyecto, se analizan a continuación los umbrales que se han establecido en la normativa de evaluación de impacto ambiental para determinar el sometimiento de proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco determina el sometimiento al procedimiento de Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental de las transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para infraestructuras de interés general y, en todo caso, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 50 ha.

Por otra parte de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, quedarán sujetos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la corta de arbolado con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a 50 años.

De acuerdo, asimismo, con el citado Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, quedarán sujetos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental las Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 10 hectáreas, que se desarrollan en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.

El proyecto incide sobre 16,15 Has de superficie arbolada, de las cuales 8,14 ha se localizan en espacios de la Red Natura 2000, por lo que no se alcanzan los umbrales señalados en los párrafos anteriores.

Por lo que respecta a otros aspectos a tener en consideración, tales como los efectos acumulativos con otros proyectos, a la utilización de recursos natu-

diren hondakinak, eragiten den kutsadura eta istripuak gertatzeko dagoen arriskua), kasu honetan ez dira oso esanguratsuak.

Proiektuak eragina izango duen eremuetako ingurumen-sentikortasunari dagokionez, gorago esanda dago 10 kilometroko proiektua dela Aralar Parke Naturalean eta izen bereko EITean, eta zati batzuetan, Oria Garaiko EITean. Eragindako eremu horietako zuhaitz- landarediaren azalera 8 Ha-koa da, gutxi gorabehera.

Oria Garaiko EITaren kasuan, Agauntza ibaiaren ibilgua eta ibaiertzak ditugu, eta bertan 91E0* lehentasunezko interes komunitarioko habitata, *Alnus glutinosa* eta *Flaxinus excelsior* baso alubialak, Natura 2000 eremu honetako kontserbazio-helburu direnak.

Halaber, Agauntza ibaia bisoi europarraren *(Mustela lutreola)* interes bereziko eremua da, baita desman piriniarraren *(Galemys pyrenaicus)* interes bereziko eremua ere. Espezie biak Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan agertzen dira, galtzeko arriskuan dauden espezieen kategorian, eta Aralar EITko kontserbazio-helburu dira. Gainera, bisoi europarra Oria Garaiko EITko kontserbazio-helburu ere bada.

Proiektuak Agauntza ibaian eta bere ibaiertzetan izango duen eragina puntuala izango da, zuhaitz ale batzuk baino ez dira moztuko, oraingo lineak ibaia gurutzatzen duen lekuetan dagoeneko zuhaitzik ez daukan lur-zerrendari gainzabalera bat ematearren.

Ebazpen honetan babeserako edo lehenera ekartzeko ezarri diren neurriak hartzen badira (linearekin bateragarri den zuhaixka edo zuhaitzezko geruza mantentzea, eremu horietan egin beharreko jardueretan esku-tresna arinak erabiltzea, obrak egiteko urtesasoirik egokiena aukeratzea, …) Agauntza ibaiaren ingurumen-balioen gaineko eragina txikia izango dela pentsatzen da.

Aralar Parke Natural eta EITren kasuan, lineak jendea bizi den inguruei ematen die zerbitzua, eta horregatik aldaketa antropiko handiagoa izan duten lekuetatik pasatzen da, eta ez die eragiten Parkean balio handiagoa duten eremuei.

Halere, eragin puntuala egon badago 91E0* lehentasunezko interes komunitarioko habitatean, *Alnus glutinosa* eta *Flaxinus excelsior* baso alubialetan, eta 9.340, *Quercus ilex* eta *Quercus rotundifolia* basoetan, baita baso autoktonoko (*Quercus robur* eta pagadi basofiloak) eremu batzuetan ere.

Halaber, Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzaren txostenean adierazitakoaren arabera, linearen trazadurak bat egiten du arriskuan dauden flora-espezieen populazioekin, EAEko Katalogoan eta flora baskularreko Zerrenda gorrian

rales, a la generación de residuos, a la contaminación y al riesgo de accidentes, resultan en este caso poco significativos.

En cuanto a la sensibilidad ambiental de las áreas que se verán afectadas por el proyecto, ya se ha reseñado que éste incide en aproximadamente 10 kilómetros lineales sobre el Parque Natural de Aralar y LIC del mismo nombre, y puntualmente sobre el LIC del Alto Oria. La superficie de vegetación arbórea afectada en esas zonas es aproximadamente de 8 Has.

En el caso del LIC Alto Oria, que en el ámbito del proyecto corresponde al cauce y riberas del río Agauntza, destacan las formaciones correspondientes al hábitat de interés prioritario 91E0* Bosques aluviales de *Alnus Glutinosa* y *Fraxinus excelsior*, objetivo de conservación de este espacio Natura 2000.

Asimismo, el río Agauntza constituye un área de interés especial del visón europeo *(Mustela lutreola)*, así como área de interés especial del desmán del pirineo *(Galemys pyrenaicus)*. Ambas especies están incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría de en peligro de extinción y constituyen objetivos de conservación del LIC Aralar. Además, el visón europeo también es especie objetivo de conservación del LIC Alto Oria.

La afección del proyecto sobre el río Agauntza y sus riberas será puntual y se limitará a la tala de ejemplares arbóreos para conformar un sobreancho de la faja sin arbolado ya existente en los puntos de cruce de la actual línea sobre el río.

Se ha estimado que con la adopción de las medidas protectoras y correctoras que se establecen en la presente Resolución (mantenimiento de la cubierta arbustiva y arbórea de porte compatible con la línea, uso herramientas manuales ligeras para el desarrollo de las actuaciones en estas zonas, determinación del momento adecuado para la ejecución de las obras,…), las afecciones sobre los valores ambientales presentes en el LIC del río Agauntza serán poco significativas.

En el caso del Parque Natural y LIC de Aralar, la línea da servicio a las zonas habitadas de este enclave, por lo que discurre por las zonas que han sufrido una mayor transformación antrópica, no afectando a los espacios de mayor valor del Parque.

No obstante, sí se observa incidencia puntual sobre los hábitats de interés comunitario 91E0* Bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior* y 9340 Bosques de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*, así como otras formaciones de bosque autóctono dominados por *Quercus robur* y hayedos basófilos.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el informe de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, el trazado de la línea es coincidente con poblaciones de las especies de flora amenazada incluida en el Catálogo Vasco y en la Lista roja de flora

sartutakoak, *Himantoglossum hircinum* (Interes berezikoa), *Ilex aquifolium* (Interes berezikoa) eta *Lycopodium clavatum* (arraroa).

Nolanahi ere, pentsatu da elementu baliotsu horien gaineko eragina gutxitu ahalko dela neurri babesle eta zuzentzaileak hartuta, horietako batzuk aurreko paragrafoetan aipatutakoak direlarik, modu horretan Aralar Parke Naturalaren eta EITaren osotasunean izandako eragina ahalik eta txikiena izan dadin.

Proiektuak eragindako ingurumen-inpaktu handienak obra-fasera mugatzen dira. Linea funtzionatzen duen bitartean gerta daitezkeen beste ondorio batzuk, hala nola habitatak zatitzea eta habitat horien kontserbazio-egoeraren kalitatearen gutxitzea, ez dira gaur egun gertatzen direnak baino askoz ere handiagoak izango.

Proiektuaren izaera eta ezaugarriak kontuan hartuta, obra-fasean egon daitezkeen eraginak arrazoi hauengatik izango dira: zuhaitzak botatzeagatik, habitatetan eragina izateagatik eta horrek habitat horietako fauna- eta flora-espezieetan izango dituen ondorioengatik. Ondorio horiek eremu mugatu batean gertatuko dira, lehendik dagoen azpiegitura baten 10 metroko inguratzaile batean.

Eragina handiagoa edo txikiagoa izango da, lanak noiz eta nola egiten diren.

Pentsatzen da Ebazpen honetan ezarritako neurri babesleek eta zuzentzaileek ingurumen-eragin kaltegarriak gutxituko dituztela, eta beraz, ez da aurreikusten ingurumenean kalte nabarmenik gertatuko denik.

Behin aztertuta proiektu honen ezaugarriak, Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren III. eranskineko irizpideak, eta kontsultetan jasotako erantzunak, proiektuak ez du ingurumenean eragin txar nabarmenik izango, betiere, Ebazpen honetan adierazitako neurri babesleak eta zuzentzaileak betetzen badira.

Organo honek ebazpen hau idazteko eskumena du, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Aztertu dira Ingurumena babesteko EAEko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretua, eta horrenbestez, honakoa

vascular de la CAPV *Himantoglossum hircinum* (de Interés Especial), *Ilex aquifolium* (de Interés Especial) y *Lycopodium clavatum* (rara).

Ahora bien, se ha estimado que la afección sobre dichos elementos valiosos podrá minimizarse con la adopción de medidas protectoras y correctoras, algunas de las cuales ya se han avanzado en párrafos anteriores, de manera que la afección sobre la integridad del parque Natural y LIC de Aralar resulte poco significativa.

Los impactos ambientales fundamentales inducidos por el proyecto se restringen a la fase de obras, ya que otros efectos durante el funcionamiento de la línea tales como la fragmentación de hábitats y la disminución de la calidad del estado de conservación de los mismos no resultarán significativamente mayores que las que se producen en la actualidad.

Dada la naturaleza y características del proyecto, los posibles impactos en fase de obras derivarán de la eliminación directa de ejemplares arbóreos, afección a hábitats y los efectos consiguientes sobre las especies de fauna y flora propias de ellos. Estos efectos se producirán en un ámbito limitado, en una envolvente de 10 metros de una infraestructura ya existente.

La magnitud del impacto vendrá condicionada por la forma y la época en la que se desarrollen los trabajos.

Se ha estimado que el conjunto de medidas protectoras y correctoras que se establecen en la presente Resolución reducen la magnitud de los efectos ambientales adversos, de manera que no es previsible que se generen afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente.

Considerando que a la vista de las características del proyecto de referencia, de los criterios del anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y de las respuestas recibidas en el trámite de consultas, se ha concluido que el proyecto no tendrá efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se adopten las medidas protectoras y correctoras que se establecen en la presente Resolución.

Considerando la competencia de este Órgano para el dictado de la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Vistos la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y el Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Lazkao, Olaberria eta Ataungo udalerrietan, Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresak sustatuta, Lazkao-Ataun izeneko 13,2 KV-ko linea elektrikoaren eta bere adarren zuhaizti-zerrenda zabaltzeko proiektuak ez duela behar ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorik, baina proiektu hori burutzeko ondorengo baldintzak bete behar dituela:

– Proiektuaren ingurumen-ezaugarriei buruzko agiri bat aurkeztu beharko da eta bertan agertuko dira Ebazpen honetan ezarritako neurri babesle eta zuzentzaileak, eta horiekin batera naturguneak eta natur espezieak kudeatzen dituzten Administrazioko beste organo batzuek ezarritakoak, eta zehaztasun-maila nahikoa izan beharko dute ingurumenaren babes egokia bermatzeko. Agiri horretako neurri horiek, gainera, obra kontratatzeko baldintza-agirietan sartu beharko dira, eta baldintza horiek betetzen direla bermatuko duen aurrekontua izan beharko dute. Ingurumen-agiri hori proiektuari dagokion ingurumenaren eraginaren gaineko ebaluazio sinplifikatuaren espedienteari erantsiko zaio, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko Lege Orokorraren 49. artikuluaren arabera, I.C eranskineko 7. epigrafeari dagokionez.

– Eremuak kalteberak izanez gero, hala nola Natura 2000 Sareko lekuak, Erkidegoko intereseko tokiak, arriskuan dauden espezieen kudeaketa-planen eremuak eta baso-masa autoktonoak, zuinketa-fasean eta zuhaitzak botatzen direnean, Botanikan aditua den batek egon beharko du obran bertan, obra-zuzendaritzari edo obra-arduradunari aholkuak emateko.

– Obrak egin behar diren lekuetara sartzeko, ahal den neurrian, lehendik dauden bideak erabiliko dira, eta halakorik egon ezean, dagoen korridorea. Ez da sarbiderik egin behar aurreko paragrafoan aipatutako eremu kalteberetara sartzeko.

– Kalterik egin gabe Gipuzkoako mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko hainbat flora-espezieren babesa agintzen duen urtarrilaren 16ko 4/1990 Foru Dekretuan xedatutakoari, bakarrik botako dira gehienezko garapen begetatiboan linea elektrikoaren segurtasuna bermatzen ez duen distantzia batera gera litezkeen zuhaitz-espezieak, eta egungo zuhaixka geruza guztia dagoen-dagoenean utzi beharko da.

– Gorago aipatutako eremu kalteberetan zuhaitzak botatzeko esku-tresna arinak erabiliko dira.

– Aralar Parke Naturalean eta arriskuan dauden espezieen kudeaketa-planen eremuetan egitekoak diren jarduerak foru-organo eskudunak emandako bai-

RESUELVO:

Primero.– No someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto de ampliación de faja de arbolado de la línea eléctrica a 13,2 kV denominada Lazkao-Ataun y sus derivaciones, en los términos municipales de Lazkao, Olaberria y Ataun, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., condicionando la ejecución del proyecto al cumplimiento de las condiciones siguientes:

– Deberá elaborarse un documento ambiental del proyecto en el que se incluya el conjunto de medidas protectoras y correctoras que se establecen en la presente Resolución, junto con las que se determinen desde otros órganos de la administración en la gestión de espacios y especies naturales, con un detalle suficiente para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Las medidas desarrolladas en dicho documento deberán quedar integradas en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y dotadas del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento de las mismas. Este documento ambiental se incorporará al expediente de evaluación simplificada de impacto ambiental al que el proyecto se encuentra sujeto de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, puesto en relación con el epígrafe 7 del anexo I.C.

– Durante la fase de replanteo y ejecución de la tala en áreas sensibles constituidas por Lugares de la Red Natura 2000, Hábitats de interés comunitario, ámbitos de planes de gestión de especies amenazadas y masas de bosque autóctono deberá estar presente a pie de obra un especialista en botánica en labores de asesoría a la Dirección de Obra o encargado de la misma.

– El acceso a las distintas áreas de actuación se efectuará utilizando, en la medida de lo posible, caminos existentes o, en su defecto, el pasillo existente. Deberá evitarse la apertura de accesos en las áreas sensibles señaladas en el apartado anterior.

– Sin perjuicio de lo dispuesto en la Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa y del Decreto Foral 4/1990, de 16 de enero, por el que se establece la protección de determinadas especies de la flora en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, la tala se limitará a aquellas especies arbóreas que en su máximo desarrollo vegetativo puedan quedar a una distancia que no garantice la seguridad de la línea eléctrica, debiendo mantenerse todo el estrato arbustivo existente.

– Las labores de tala en las áreas sensibles anteriormente señaladas se desarrollarán con herramienta manual ligera.

– Las actuaciones que se desarrollen en el Parque Natural de Aralar, así como en el ámbito de los Planes de Gestión de especies amenazadas se llevarán a

menean zehaztutako balditzen arabera egin beharko dira. Baimen horrek mugak ezarri ahalko ditu, jakiteko lanak nola eta noiz egin behar diren, kontuan hartuta zein diren zaindu beharreko aldiak, arriskuan dagoen faunaren ziklo biologikoei dagokienez.

Bigarrena.– Ebazpen honen edukia Eusko Jaurlaritzaren Energia eta Meategien Zuzendaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi eta Natur Guneen Zuzendaritzari, Lazkao, Olaberria eta Ataungo udalei, eta proiektuaren sustatzaileari jakinaraztea.

Hirugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Laugarrena.– Ebazpen honek ez du administraziobidea amaitzen. Beraz, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Horrela ezartzen du Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 114. artikuluan eta ondorengoetan; urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko abenduaren 27a.

Ingurumeneko sailburuordea,
NIEVES TERÁN VERGARA.

cabo en las condiciones que establezca el órgano foral competente en la correspondiente autorización, que podrá establecer límites tanto a la forma de ejecución de los trabajos, como a al momento de desarrollo de los mismos, en función de los periodos sensibles de los ciclos biológicos de la fauna amenazada.

Segundo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Vasco, a la Dirección de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a los Ayuntamientos de Lazkao, Olaberria y Ataun, y al promotor del proyecto.

Tercero.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente Planificación Territorial, Agricultura y Pesca en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de diciembre de 2010.

La Viceconsejera de Medio Ambiente,
NIEVES TERÁN VERGARA.