OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

3694

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, del Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático, por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de alta tensión que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008.

La creciente demanda de energía eléctrica exige el incremento del número de líneas y tendidos eléctricos instalados en el medio natural, lo que suele implicar un alto riesgo de electrocución y colisión de la avifauna. En la actualidad este problema es una de las principales causas de mortalidad no natural más frecuente en este grupo de vertebrados.

Para minimizar los efectos negativos que dichas infraestructuras ocasionan sobre las aves se publicó el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

En el marco de esa norma, se aprobó la Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, en cuya virtud se delimitaron las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves amenazadas y se publicaron las zonas de protección para la avifauna en el ámbito de la CAPV en las que serán de aplicación las medidas establecidas contra la colisión y la electrocución en el Real Decreto 1432/2008, con los siguientes condicionantes:

a) Serán obligatorias para aquellas líneas eléctricas aéreas de alta tensión de nueva construcción o que no cuenten con un proyecto de ejecución aprobado a la entrada en vigor de la citada Orden de 6 de mayo de 2016, así como para las ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas de alta tensión ya existentes.

b) Para aquellas líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes a la entrada en vigor de la citada Orden serán obligatorias aquellas medidas de protección contra la electrocución, y voluntarias aquellas de protección contra la colisión.

En la Disposición Adicional Segunda de dicha Orden de 6 de mayo de 2016 se señala que la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental determinará, mediante resolución, las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes que no se ajusten a las prescripciones técnicas de los artículos 6 y 7 y en el anexo del Real Decreto 1432/2008. Como consecuencia ello, las personas titulares de las líneas así identificadas deberán presentar ante el órgano competente, en el plazo de un año a partir de la notificación de la resolución, el correspondiente proyecto para su adaptación. Este extremo obedece y da cumplimiento, a su vez, a lo exigido en el artículo 5.2 del meritado Real Decreto.

Una vez finalizado el trabajo técnico para la identificación de dichas líneas eléctricas preexistentes y con carácter previo a la notificación personal y publicación en el BOPV de las líneas preexistentes afectadas por el artículo 5.2 Real Decreto y por la Disposición Adicional Segunda de la Orden de 6 de mayo de 2016, se procedió a dar trámite de audiencia, mediante Resolución, de 4 de abril de 2017, del Director de Medio Natural y Planificación Ambiental, a los titulares de líneas eléctricas para que puedan alegar lo que su derecho convenga.

Trascurrido el periodo de un mes establecido por la mencionada resolución se procedió a analizar la información remitida a Gobierno Vasco en 2017 por Iberdrola Distribución Eléctrica (IDE) y Red Eléctrica de España (REE). Una vez actualizado tanto el inventario como el diagnóstico de riesgos y la cartografía de líneas aéreas de alta tensión en Zonas de Protección por categoría y propiedad, y en aplicación del artículo 5.2 del Real Decreto 1432/2008, procede que el órgano competente de la Comunidad Autónoma notifique a los titulares, y publique en el respectivo diario oficial, Resolución motivada determinando las líneas eléctricas que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas tanto en los artículos 6 y 7 del Real Decreto como en su Anexo, estableciendo, además, la prioridad de actuación en las mismas.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.g) del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y concretamente, por mor de lo dispuesto en su Disposición Transitoria Primera, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

RESUELVO:

Primero.– Aprobar el Listado de líneas eléctricas aéreas de alta tensión preexistentes que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 y en el anexo del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y se ubican en las zonas de protección para la avifauna en el ámbito de la CAPV en las que son de aplicación las medidas establecidas contra la colisión y la electrocución en el mencionado Real Decreto, ordenadas en función de su tensión nominal y su prioridad de actuación.

Segundo.– Publicar el mismo en el Boletín Oficial el País Vasco, como anexo a la presente Resolución, en virtud al artículo 5.2 del Real Decreto 1432/2008.

Tercero.– Notificar a las personas o entidades titulares de las líneas, para que en el plazo de un año a partir de la notificación de la resolución, presenten el correspondiente proyecto para su adaptación.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2018.

El Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático,
AITOR ZULUETA TELLERIA.

ANEXO

Listado de líneas eléctricas aéreas de alta tensión preexistentes que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 y en el anexo del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y se ubican en las zonas de protección para la avifauna en el ámbito de la CAPV en las que son de aplicación las medidas establecidas contra la colisión y la electrocución en el mencionado Real Decreto, ordenadas en función de su tensión nominal y su prioridad de actuación

LAAT 13,2 kV

N.º Orden	Cod_Ide (CRN)	Nombre_Ide	Tensión	Sector_Zp	Riesgo
1	**146**	**Oiarzun - Saltos**	13,2 KV	Aiako Harria	**14,989**
2	**42**	**Peñacerrada**	13,2 KV	Izki / Sierras Meridionales	**8,329**
3	**43**	**Olarizu**	13,2 KV	Entzia / Montes Vitoria- Azaceta	**8,086**
4	**188**	**Carranza-Concha cto-1**	13,2 KV	Ordunte	**7,264**
5	**100**	**Lazcano - Ataun**	13,2 KV	Aralar	**5,576**
6	**72**	**Berguenda**	13,2 KV	Lago Arreo - Tuio - Badaia / Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo / Valderejo - Sobrón	**5,417**
7	**88**	**Bidegoian - Bidegoian**	13,2 KV	Hernio - Gazume / Izarraitz - Azpeitia	**4,690**
8	**33**	**Berganzo**	13,2 KV	Izki / Montes Vitoria- Azaceta / Sierras Meridionales	**3,646**
9	**132**	**Oñate - Alustiza**	13,2 KV	Aizkorri - Aratz - Elgea	**3,341**
10	**30**	**Nanclares**	13,2 KV	Zadorra / Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	**3,317**
11	**288**	**Bakio-Centro Cto-2**	13,2 KV	Costa - Plentzia - Bolue - Lemoniz - Jata / Costa - Urdaibai - Gaztelugatxe	**3,243**
12	**502793**	**Barazar**	13,2 KV	Embalses Zadorra - Aldaia / Gorbeia	**3,128**
13	**40**	**Villarreal**	13,2 KV	Embalses Zadorra - Aldaia / Gorbeia	**3,054**
14	**114**	**Alegia - Amezketa**	13,2 KV	Aralar	**3,036**
15	**89**	**Tolosa-Leitza**	13,2 KV	Berastegi - Leizaran	**2,888**
16	**543217**	**Ordizia nueva-Amezketa**	13,2 KV	Aralar	**2,803**
17	**43 (600007)**	**Orio - Urdaneta**	13,2 KV	Costa -Inurritza-Oria / Pagoeta-Urteta	**2,447**
18	**307**	**Gernika-Kanala Costa Cto-8**	13,2 KV	Costa - Urdaibai - Gaztelugatxe	**2,269**
19	**48**	**Zarautz - Guetaria**	13,2 KV	Pagoeta - Urteta	**2,265**
20	**58**	**Izarra**	13,2 KV	Gorbeia / Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	**2,185**
21	**555352**	**Larreaundi b- Lastaola**	13,2 KV	Costa - Txingudi - Bidasoa	**2,132**
22	**189**	**Carranza-La Cadena Cto-2**	13,2 KV	Armañón / Ordunte	**2,088**
23	**60 (600021)**	**Landeta - Urrestilla**	13,2 KV	Izarraitz - Azpeitia	**2,087**
24	**41**	**Santa Cruz**	13,2 KV	Sierras Meridionales / Entzia	**1,876**
25	**237**	**Amurrio- Orduña Barambio Cto-4**	13,2 KV	Gorbeia	**1,802**
26	**524974**	**Itziar-Lastur**	13,2 KV	Izarraitz - Azpeitia	**1,660**

N.º Orden	Cod_Ide (CRN)	Nombre_Ide	Tensión	Sector_Zp	Riesgo
27	59	Murguia	13,2 KV	Gorbeia	1,602
28	507502	Zumaia-Oikina	13,2 KV	Costa - Urola - Garate	1,536
29	238	Amurrio-Ayala Menagarai Cto-5	13,2 KV	Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	1,402
30	84	Motrico -S.Jeronimo	13,2 KV	Arno	1,364
31	112	Segura - Cerain	13,2 KV	Aizkorri - Aratz - Elgea	1,363
32	550396	Irun- Jaizkibel	13,2 KV	Costa - Txingudi - Bidasoa	1,336
33	500462	San Antolin	13,2 KV	Izarraitz - Azpeitia	1,298
34	183	Txomorronea - Colonia Escolar	13,2 KV	Costa - Ulia - Jaizkibel	1,237
35	190	Carranza-Arcentales Cto-3	13,2 KV	Armañón	1,217
36	25 (600020)	Villabona - Andoain	13,2 KV	Hernio - Gazume	1,179
37	184	Txomorronea - Guadalupe	13,2 KV	Costa - Txingudi - Bidasoa	1,162
38	337	Muskiz-La Arena Cto-4	13,2 KV	Costa - Barbadun	1,130
39	8	Ali-Abechuco	13,2 KV	Zadorra / Embalses Zadorra - Aldaia	1,130
40	56	Urkiola	13,2 KV	Urkiola	1,060
41	232	Orduña -La Antig.Cto.1	13,2 KV	Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	1,056
42	140	Ondarroa-Puerto Cto3	13,2 KV	Costa - Lea - Artibai	1,035
43	296	Bermeo-Pedernales Cto-1	13,2 KV	Costa - Urdaibai - Gaztelugatxe	1,020
44	128	Aretxabaleta - Aretxabaleta	13,2 KV	Aizkorri - Aratz - Elgea	0,959
45	108	Laguardia-Elvillar	13,2 KV	Lagunas Laguardia / Sierras Meridionales	0,931
46	271	Basordas 1-I.Este Cto-3	13,2 KV	Costa - Plentzia - Bolue - Lemoniz - Jata	0,923
47	168	Zubileta-Alonsoteg.-3	13,2 KV	Artigas - Ganekogorta	0,883
48	39	Landa	13,2 KV	Embalses Zadorra - Aldaia	0,860
49	35	Antoñana	13,2 KV	Montes Vitoria- Azaceta	0,832
50	139 (600016)	Ondarroa-Zaldupe Cto4	13,2 KV	Costa - Lea - Artibai / Costa - Urola - Garate	0,808
51	57	Ochandiano	13,2 KV	Urkiola / Embalses Zadorra - Aldaia	0,781
52	21	Gamarra-Zurbano	13,2 KV	Salburua	0,719
53	301	Gernika-Pedernales Cto-1	13,2 KV	Costa - Urdaibai - Gaztelugatxe	0,646
54	38 (600002)	Usurbil - Usubil Casco	13,2 KV	Costa - Inurritza - Oria	0,616
55	501150	Fadura-Berango Cto-09	13,2 KV	Costa - Plentzia - Bolue - Lemoniz - Jata	0,601
56	550398	Irun-Gibeleta	13,2 KV	Costa - Txingudi - Bidasoa	0,563
57	255	Gorliz-Gorliz Cto-4	13,2 KV	Costa - Plentzia - Bolue - Lemoniz - Jata	0,562
58	507002	Zumaia-Zestoa	13,2 KV	Costa - Urola - Garate	0,522
59	517339	Ondarroa-Berriatua Cto2	13,2 KV	Costa - Lea - Artibai	0,473
60	516763	Yurre-Lemoa Cto. 5	13,2 KV	Urkiola	0,440
61	142	Lezo - Gaintxurisketa	13,2 KV	Costa - Ulia - Jaizkibel	0,428
62	183 (600011)	Arcentales-Joyuelo-C2	13,2 KV	Armañón	0,419
63	500004	Gorliz-Larrabasterra Cto-2	13,2 KV	Costa - Plentzia - Bolue - Lemoniz - Jata	0,417
64	518274	Untzain-Meagas	13,2 KV	Costa - Urola - Garate	0,404
65	507506	Zumaia-Casco Urbano	13,2 KV	Costa - Urola - Garate	0,397

N.º Orden	Cod_Ide (CRN)	Nombre_Ide	Tensión	Sector_Zp	Riesgo
66	**302**	**Gernika-Gernika Norte Cto-2**	13,2 KV	Costa - Urdaibai - Gaztelugatxe	**0,394**
67	**73**	**Sobrón**	13,2 KV	Ebro / Valderejo - Sobrón	**0,381**
68	**41 (600006)**	**Orio - Orio**	13,2 KV	Costa - Inurritza - Oria	**0,377**
69	No en capa IDE **(600022)**	**Etzegarate**	13,2 KV	Aizkorri - Aratz - Elgea	**0,375**
70	**270**	**Basordas 1-O.Este Cto-2**	13,2 KV	Costa - Plentzia - Bolue - Lemoniz - Jata	**0,366**
71	**253**	**Gorliz-Gandias Cto-1**	13,2 KV	Costa - Plentzia - Bolue - Lemoniz - Jata	**0,353**
72	**145**	**Lekeitio-Lekeitio Cto-2**	13,2 KV	Costa - Lea - Artibai	**0,340**
73	**47**	**Haro-Salinillas**	13,2 KV	Sierras Meridionales	**0,326**
74	**503986**	**Norias-Margen Izquierda**	13,2 KV	Ebro	**0,318**
75	**138**	**Ondarroa-Ondarr.Cto.1**	13,2 KV	Costa - Lea - Artibai	**0,310**
76	**141**	**Lezo - Pasajes San Juan**	13,2 KV	Costa - Ulia - Jaizkibel	**0,303**
77	**25**	**Gaceo**	13,2 KV	Embalses Zadorra - Aldaia	**0,268**
78	**512778**	**Linea Generacion**	13,2 KV	Valderejo - Sobrón	**0,237**
79	**126 (600015)**	**Mondragon - Aretxabaleta**	13,2 KV	Aizkorri - Aratz - Elgea	**0,235**
80	**176**	**Balmaseda-Ayega Cto.4**	13,2 KV	Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	**0,232**
81	**256**	**Gorliz-Arminza Cto-5**	13,2 KV	Costa - Plentzia - Bolue - Lemoniz - Jata	**0,215**
82	**12 (600004)**	**Ali-Goca**	13,2 KV	Zadorra	**0,215**
83	**146 (600010)**	**Lekeitio-Mendexa Cto-3**	13,2 KV	Costa - Lea - Artibai	**0,203**
84	**144**	**Lekeitio-Amoroto Cto-1**	13,2 KV	Costa - Lea - Artibai	**0,194**
85	**229**	**Alzarrate-Orozko Cto-1**	13,2 KV	Gorbeia	**0,193**
86	**233**	**Orduña -Amurrio Cto.2**	13,2 KV	Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	**0,191**
87	**40 (600005)**	**Orio - Aya**	13,2 KV	Costa - Inurritza - Oria	**0,183**
88	**31**	**Trespuentes**	13,2 KV	Zadorra	**0,182**
89	**125**	**Mondragon - Sta.Agueda**	13,2 KV	Urkiola	**0,181**
90	**76**	**Gueñes-Gueñes Cto-2**	13,2 KV	Ordunte	**0,170**
91	**209**	**Miraballes-Zeberio Cto-4**	13,2 KV	Urkiola	**0,155**
92	**503488**	**Oyon-Casablanca**	13,2 KV	Ebro	**0,150**
93	**27**	**Lituchipi**	13,2 KV	Entzia	**0,135**
94	**501109**	**Otxandiano Cto. 2**	13,2 KV	Gorbeia	**0,132**
95	**29**	**La Puebla**	13,2 KV	Zadorra	**0,094**
96	**5 (600019)**	**Ali-Mendiguren**	13,2 KV	Zadorra	**0,083**
97	**69**	**Treviño**	13,2 KV	Zadorra	**0,071**
99	**74**	**Puentelarra**	13,2 KV	Ebro	**0,060**
103	**37**	**Marieta**	13,2 KV	Embalses Zadorra - Aldaia	**0,043**

LAAT 30-66 kV

N.º Orden	Cod_Ide (CRN)	Nombre_Ide	Tensión	Sector_Zp	Riesgo
118	500126	Usurbil - Lasao 1	30 KV	Costa - Inurritza - Oria / Costa - Urola - Garate / Pagoeta - Urteta	7,051
119	500283	Irun - Oronoz - Oiz 12	30 KV	Aiako Harria	4,359
120	500033	Gamarra-Alsasua II	30 KV	Entzia / Salburua / Zadorra	1,823
121	500740	Mungia-Euba 1	30 KV	Costa - Urdaibai - Gaztelugatxe	1,675
122	500096	Puentelarra-Jundiz II	30 KV	Ebro / Gorbeia / Lago Arreo - Tuio - Badaia / Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	1,530
123	500741	Mungia-Euba 2	30 KV	Costa - Urdaibai - Gaztelugatxe	1,407
124	500771	Ayala-Puentelarra 2	30 KV	Gorbeia / Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	1,384
125	500770	Ayala-Puentelarra 1	30 KV	Gorbeia / Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	1,380
126	500127	Usurbil - Lasao 2	30 KV	Costa - Inurritza - Oria	1,294
127	500098	Gamarra-Escalmendi II	30 KV	Salburua	1,140
128	500034	Gamarra-Alsasua I	30 KV	Entzia / Salburua / Zadorra	1,134
129	500097	Gamarra-Escalmendi I	30 KV	Salburua	1,130
130	500688	La Jara-Karantza	30 KV	Armañón / Ordunte	1,109
131	500095	Puentelarra-Jundiz I	30 KV	Ebro / Gorbeia / Lago Arreo - Tuio - Badaia / Salvada - Orduña - Gibijo - Arkamo	0,994
132	500104	Alzo - Bidania 1	30 KV	Hernio - Gazume	0,994
133	500116	Gamarra-Villarreal I	30 KV	Embalses Zadorra - Aldaia / Zadorra	0,884
134	500050	Elgoibar-Lasao 2	30 KV	Izarraitz - Azpeitia	0,830
135	500049	Elgoibar - Lasao 1	30 KV	Izarraitz - Azpeitia	0,824
136	500066	Ormaiztegi - Beasain 1	30 KV	Aralar / Sasieta	0,796
137	500069	Ormaiztegi-Alsasua 2	30 KV	Aizkorri - Aratz - Elgea / Sasieta	0,736
138	500070	Ormaiztegi-Alsasua 1	30 KV	Aizkorri - Aratz - Elgea / Sasieta	0,736
139	500636	Alonsotegi-Larraskitu 1	30 KV	Artigas - Ganekogorta	0,726
140	500068	Ormaiztegi - Alzo 1	30 KV	Aralar / Sasieta	0,683
141	500067	Ormaiztegi - Alzo 2	30 KV	Aralar / Sasieta	0,676
142	500115	Gamarra-Larragana I	30 KV	Salburua	0,659
143	500114	Gamarra-Larragana II	30 KV	Salburua	0,656
144	500731	Lemoa-Igorre 2	30 KV	Urkiola	0,591
145	500730	Lemoa-Igorre 1	30 KV	Urkiola	0,579
146	520263	Irun - Fuenterrabia 1	30 KV	Costa - Txingudi - Bidasoa	0,537
147	520770	Irun - Fuenterrabia 2	30 KV	Costa - Txingudi - Bidasoa	0,537
148	500117	Gamarra-Villarreal II	30 KV	Embalses Zadorra - Aldaia / Zadorra	0,514
149	500146	Aduna-Hernani 2	30 KV	Berastegi - Leizaran	0,511
150	500829	Elgoibar - Markina - Ondarroa 2	30 KV	Costa - Lea - Artibai	0,499
151	500203	Haro-Miranda	30 KV	Sierras Meridionales	0,430
152	500637	Alonsotegi-Larraskitu 2	30 KV	Artigas - Ganekogorta	0,428
153	500284	Irun - Circunvalacion 2	30 KV	Costa - Txingudi - Bidasoa	0,417
154	500282	Irun - Circunvalacion 1	30 KV	Costa - Txingudi - Bidasoa	0,417
155	500227	Hernani - Saltos Ceu	30 KV	Aiako Harria	0,304
156	500267	Ali-Gobeo II	30 KV	Zadorra	0,279

N.º Orden	Cod_Ide (CRN)	Nombre_Ide	Tensión	Sector_Zp	Riesgo
157	**500266**	**Ali-Gobeo I**	30 KV	Zadorra	**0,236**
158	**500828**	**Elgoibar - Markina - Ondarroa 1**	30 KV	Costa - Lea - Artibai	**0,226**
159	**502716**	**Jundiz-Puentelarra I**	30 KV	Zadorra	**0,213**
162	**500056**	**Gamarra-Olarizu I**	30 KV	Zadorra	**0,190**
163	**500055**	**Gamarra-Olarizu Ii**	30 KV	Zadorra	**0,189**
164	**500446**	**Puentelarra - Miranda 1**	30 KV	Ebro	**0,173**
165	**500445**	**Puentelarra - Miranda 2**	30 KV	Ebro	**0,171**
166	**500654**	**Alonsotegi-La Jara 3**	30 KV	Artigas - Ganekogorta / Galdames - Triano	**0,156**
167	**512798**	**Ircio 1**	30 KV	Zadorra	**0,154**
168	**502717**	**Jundiz-Puentelarra II**	30 KV	Zadorra	**0,146**
169	**500489**	**Abanto-Castro-2**	30 KV	Costa - Barbadun	**0,135**
170	**500488**	**Abanto-Castro 1**	30 KV	Costa - Barbadun	**0,135**
171	**500485**	**Miranda - Industrial 5**	30 KV	Zadorra	**0,124**
176	**502894**	**Vitoria-Goiain 1**	30 KV	Embalses Zadorra - Aldaia	**0,109**
177	**500428**	**Lejona- Gorliz 1**	30 KV	Costa - Plentzia - Bolue - Lemoniz - Jata	**0,109**
178	**502893**	**Vitoria-Goiain 2**	30 KV	Embalses Zadorra - Aldaia	**0,109**
181	**500652**	**Alonsotegi-La Jara 1**	30 KV	Artigas - Ganekogorta	**0,093**