


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
PERMISO DE VERTIDO: RE_PERMISO_VERTIDO_S_4803_1_2024	Número de Anotación de Salida: 4803, Fecha de Salida: 23/09/2024 9:37:00	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 7ZG5D-RRLAQ-ZU1ZW Fecha de emisión: 23 de Septiembre de 2024 a las 9:40:48 Página 1 de 2		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2980114_7ZG5D-RRLAQ-ZU1ZW_1437B00F971FC0C699F0E71EEA56CA352B79F4B) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portaldigital.consorcioaguas.com:8443/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

INFORME AL AYUNTAMIENTO DE BASAURI
SOBRE CLASIFICACIÓN DE USUARIO SEGÚN LA ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

EMPRESA: RECUPERACIONES SAN MIGUEL, S.L.U.

ACTIVIDAD: Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho

PLANTILLA Y DÍAS PRODUCTIVOS: 4 / 220

SOLICITADA EN: C/Bereziando nº4 Pol.Arteagoiti - 48970 BASAURI

POR: Vicente Etxebarria García

El Consorcio de Aguas, previo estudio del proyecto, resuelve emitir el presente informe y clasificación de la actividad arriba señalada en los siguientes términos:

USUARIO TIPO B

Medidas adicionales necesarias

Este permiso sustituye al anterior, tramitado a nombre de Reciclajes y Chatarras Legazpi, S.L., del 16.09.2016 (Ref.3984).

Todos los almacenamientos de aceites, y otros fluidos, se ubicarán dentro de un lugar cubierto y dotado de cubeto para retención de fugas o reboses.

El decantador y el separador de hidrocarburos se limpiarán, como mínimo, cada seis meses o con la periodicidad necesaria para garantizar el cumplimiento de los límites de vertido.

Los residuos generados en la actividad (incluidos los lodos resultantes de las limpiezas del decantador y el separador de hidrocarburos) se retirarán por gestor autorizado.

El Consorcio se reserva la posibilidad de modificar esta clasificación en función del futuro control sobre el vertido y sus resultados.

Sestao, 20 de septiembre de 2024
El Subdirector de Explotación de Saneamiento,


ASIER LOPEZ
ETXEBARRIA

Firmado digitalmente
por ASIER LOPEZ
ETXEBARRIA
Fecha: 2024.09.20
12:46:54 +02'00'

Fdo.: Asier López Etxebarria.

F(PNT-ExSa-VE-GC-01)10 Rev. 02

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
PERMISO DE VERTIDO: RE_PERMISO_VERTIDO_S_4803_1_2024	Número de Anotación de Salida: 4803, Fecha de Salida: 23/09/2024 9:37:00	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 7ZG5D-RRLAQ-ZU1ZW Fecha de emisión: 23 de Septiembre de 2024 a las 9:40:48 Página 2 de 2		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2980114_7ZG5D-RRLAQ-ZU1ZW_1437B00F971FC6C699F0E71EEA56CA352B79F4B) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portaldigital.consorcioaeguas.com:8443/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

BASAURO UDALARENTZAT EGINDAKO TXOSTENA ERABILTAILEAREN SAILKAPENARI BURUZ, SANEAMENDU ETA ARAZKETA ZERBITZUA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN ARABERA.

ENPRESA: RECUPERACIONES SAN MIGUEL SLU

JARDUERA: Txatarraren eta hondakin-produktuen handizkako merkataritza

LANGILEAK ETA EGUN PRODUKTIBOAK: 4 / 220

ESKAERA: Bereizketa kalea 4, Arteagoiti industrialdea - 48970 BASAURI

NORK: Vicente Etxebarria García

Ur Partzuergoak, proiektua aztertu ostean, txosten hau eta goian adierazitako jardueraren sailkapena igortzea erabaki du, honako terminoetan:
B MOTAKO ERABILTAILEA
Beharrezko neurri gehigarriak

Baimen honek aurrekoa ordezkatzen du, 2016ko irailaren 16an Reciclajes y Chatarras Legazpi SL enpresaren izenean izapidetutakoa (Erref.: 3984).

Olioak eta beste fluido batzuk leku estali batean biltegitratuko dira. Ihesak atxikitzeak kubeta bat izan behar du leku horrek.

Hidrokarburo-dekantagailua eta -berezgailua sei hilez behin garbitu beharko da gutxienez, edo isuriaren mugak betetzen direla bermatzeko beharrezkoa den guztietan.

Jardueran sortutako hondakinak (hidrokarburo-dekantagailu eta -berezgailua garbitzearen ondoriozko lohiak barne) kudeatzaile baimendu batek kenduko ditu.

Partzuergoak eskubidea dauka sailkapen hori aldatzeko, isurketen gaineko etorkizuneko kontrolaren eta horren emaitzen arabera.

Sestaon, 2024ko irailaren 20an
Saneamenduaren Ustiapeneko zuzendariordea,

ASIER LOPEZ ETXEBARRIA
Firmado digitalmente por ASIER LOPEZ ETXEBARRIA
Fecha: 2024.09.20 12:47:05 +02'00'

Iz.: Asier López Etxebarria.