

PARÁMETROS MÁXIMOS ADMISIBLES PARA VERTIDO A COLECTORES GOIAIN					NEAs MTD 20, emisiones tabla 6.1 vertido directo	NEAs MTD 20, emisiones tabla 6.2 vertido indirecto	URA
PARAMETRO	Símbolo	Unidad	VALOR MÁXIMO	VALOR MEDIO DIARIO			
Temperatura	T	°C	40	40	no se determina	no se determina	no se determina
Color			inapreciable en dilución 1/40	inapreciable en dilución 1/40	no se determina	no se determina	no se determina
pH	pH	--	6 a 8,5	6 a 8,5	no se determina	no se determina	6-9
Sólidos (Materia particulada retenida por un filtro de 0,45 micras. Se determina mediante filtración y pesada.		mg/l.	500	300	5-60	no se determina	<35
Conductividad	--	µS/cm	3.000	2.000	no se determina	no se determina	<2.000
DBO5	--	mg O2/l	400	200	no se determina	no se determina	<25
DQO	--	mg O2/l	600	400	30-180	no se determina	125
Amonio	NH4+	mg/l.	60	40	no se determina	no se determina	<8
N – Amoniacal	N-NH3+	mg/l.	46,5	31,06	no se determina	no se determina	no se determina
Nitrogeno amoniacal agresivo	N Agresivo	mg/l.	120	10	no se determina	no se determina	no se determina
Nitrato	NO3-	mg/l.	20	10	no se determina	no se determina	no se determina
N-Nitrato	N-NO3-	mg/l.	6,09	3,04	no se determina	no se determina	no se determina
Nitrito	NO2-	mg/l.	10	5	no se determina	no se determina	no se determina
N-Nitrito	N-NO2-	mg/l.	3,26	1,13	no se determina	no se determina	no se determina
Nitrógeno total	NT	mg/l.	70	40	no se determina	no se determina	no se determina
Aceites y/o grasas (de origen animal y/o vegetal)	A y G	mg/l.	75	10	no se determina	no se determina	<10
C10-C40	--	mg/l.	0,0002	no se determina	0,5-10	0,5-10	no se determina
Detergentes	--	mg/l	10	2	no se determina	no se determina	no se determina
Cianuros totales	CN-	mg/l.	0,5	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Sulfuros	S ⁻²	mg/l.	2	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina

Sulfatos	SO-4	mg/l.	1.000	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Sulfitos	SO3-2	mg/l.	5	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Fluoruros	F-	mg/l.	10	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Cloruros	Cl-	mg/l.	1.500	500	no se determina	no se determina	no se determina
Cloro libre	Cl2	mg/l.	2,5	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Fósforo total	Ptotal	mg/l.	15	10	no se determina	no se determina	no se determina
Pesticidas	--	mg/l.	0,2	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Aldehídos	--	mg/l.	4	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Suma de Fenoles	--	mg/l.	0,01	no se determina	0,05-0,2	no se determina	no se determina
Aluminio	Al	mg/l.	15	2	no se determina	no se determina	no se determina
Arsénico	As	mg/l.	0,2	no se determina	0,01-0,05	0,01-0,05	no se determina
Bario	Ba	mg/l.	10	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Boro	B	mg/l.	5	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Cadmio	Cd	mg/l.	0,2	no se determina	0,01-0,05	0,01-0,05	no se determina
Cobalto	Co	mg/l.	0,2	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Cobre	Cu	mg/l.	2	no se determina	0,05-0,5	0,05-0,5	no se determina
Cromo Total	Cr/tot.	mg/l.	2	no se determina	0,01-0,15	0,01-0,15	no se determina
Cromo Hexaval.	Cr6	mg/l.	0,5	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Estaño	Sn	mg/l.	5	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Hierro	Fe	mg/l.	10	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Manganeso	Mn	mg/l.	2	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Mercurio	Hg	mg/l.	0,05	no se determina	0,0005-0,005	0,0005-0,005	no se determina
Molibdeno	Mo	mg/l.	0,02	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Níquel	Ni	mg/l.	2	no se determina	0,05-0,5	0,05-0,5	no se determina
Plata	Ag	mg/l.	1	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Plomo	Pb	mg/l.	0,5	no se determina	0,05-0,1	0,05-0,1	no se determina

Selenio	Se	mg/l.	0,5	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Titanio	Ti	mg/l.	1	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Vanadio	V	mg/l.	4	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Zinc	Zn	mg/l.	5	no se determina	0,1-1	0,1-1	no se determina
Toxicidad	--	equitox/l	25	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Total metal	--	mg/l.	(*)	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina
Tensoactivos aniónicos		mg/l	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina	<1
Ortofosfatos		mg/l	no se determina	no se determina	no se determina	no se determina	<1
COT		mg/l	no se determina	no se determina	10-60	no se determina	no se determina

(*) Zn+Cu+Ni+Al+Fe+Cr+Cd+Pb+Sn+Hg<20