

DECLARACIÓN ACTUACIÓN PRESENTADA

D./Dña. _____, con DNI _____
en representación de _____, con NIF _____

DECLARA

Que, **una vez realizada la actuación** presentada al Programa, **la instalación** incorporará y **cumplirá con los requisitos mínimos** requeridos en las Bases del Programa de ayudas a inversiones en renovación de instalaciones eléctricas antiguas en Comunidades de Propietarios Residenciales publicadas el día 31 de marzo **detallados a continuación**:

Tipo A:

- La instalación dispondrá de tensión tipo B2 (230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases), con interruptor diferencial.
- La línea general de alimentación (LGA) y derivación individual (DI) no dispondrá de antiguos conductos metálicos o cables con aislamiento textil en ninguna parte de la instalación en edificios de viviendas de potencia inferior a 100 kW.
- Las cajas generales de protección (CGP) serán tipo BUC aislantes y con fusibles calibrados ajustados a la sección y densidad de corriente del cable de la LGA.
- Las cajas generales de protección (CGP) serán accesibles, preferentemente ubicadas en fachada.
- Dispondrá de conductores de tierra desde la centralización de contadores hasta el cuadro principal de cada vivienda.

Tipo B:

- La instalación dispondrá de toma de tierra general, en el caso de no disponer de ella, con existencia de pícas y conductor de tierra, valor de la resistencia dentro de los valores reglamentarios, que como mínimo llegará hasta las barras de concentración de contadores, conectando a la misma aquellos elementos y aparatos de la instalación común que lo precisen.
- Supresión de envolventes metálicas en las centralizaciones de contadores de instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia inferior a 100 kW, o centralizaciones de menos de 21 suministros o CGP con fusibles de 160 A.

Fecha:

Firma: