




DETALLE A. VIGA DE ATADO Y ESPALDIN



SECCION 2-2



SECCION 1-1



CUADRO DE MATERIALES			
ELEMENTO	TIPO	CONTROL	RECUBIMIENTO MÍNIMO (mm.)
HORMIGÓN	CIMENTACIONES	HA-30/B/20/Ila	ESTADÍSTICO
	ALZADO	HA-30/B/20/Ila	ESTADÍSTICO
	PANTALLA	HA-30/B/20/Ila	ESTADÍSTICO
	LIMPIEZA	fck = 15N/mm²	-
ACERO	PASIVO	B500S	NORMAL
CONTROL DE EJECUCIÓN		INTENSO	

OHARRAK :
NOTAS :

A	PROYECTO - PRIMERA EMISIÓN	JUL 21	MAHC	ETS	
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP	OBRA
BIRAZTERTZEAK REVISIONES					
AHOLKULARIA CONSULTOR		INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR			
epi		FUGRUM			
REFERENCIA CONSULTOR		REFERENCIA			
		L5-AG-21-214-A			